



všechny  
ovládací jističe na fázi L1

**Pohled na rozváděč**  
přívod a vývody nahoru



rozdávěč opatřit výrobním štítkem  
označit přístroje, svorky  
označit vývody

$I_n = 32A$  ;  $I_{cn} = 6kA$   
Přívod a vývody nahoru  
přístroje 6kA  
výrobní štítek  
označení přístrojů  
vyrobiť dle ČSN EN 60439-1 až 3 ;

PONECHAT PROSTOROVOU REZERVU  
PRO INSTALACI DALŠÍCH PŘÍSTROJŮ  
Vyrobiť a nacenit dle této dokumentace



## Specifikace:


typ : oceloplechový rozváděč  
zapuštěný; IP40/20; Schrack M2000; 2U-24  
8 řad x 21 modulů = 168 modulů


Š x V x H: 590 x 1195 x 160mm

Rozvodná soustava/síť  
3NPE AC 50Hz, 400V/230V/TN-C-S  
OVLÁDACÍ SOUSTAVA :  
1N AC 50Hz, 230V  
Ochrana ( ČSN 332000-4-41 ed.3 ) :  
automatickým ODPOJENÍM OD ZDROJE  
doplňová ochrana proudovými chrániči





## Dokumentace je určena pro provedení stavby

Svazek/část	E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody		 Ing. Josef Hájek <a href="http://www.elektroatelier.cz">www.elektroatelier.cz</a> Mikulovská 604, 69142 Valtice IČ 13062522  +420 776898887
Zodpov. projektant	Ing. Josef Hájek		
Vypracoval	Ing. Josef Hájek		
Zak. číslo			180622

Zodpov. projektant	Vypracoval		
ing. Tuček	Jitka Gálová		
Investor		Architektonická a projekční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@tprojekt.cz, www.tprojekt.cz	
Stavba		Formát	4 x A4
Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Hrušovany nad Jevišovkou		Datum	10/2018
Objekt		Stupeň	DPS
SO 02 Rekonstrukce výpravní budovy		Zak. číslo	180622
Obsah výkresu		Měřítko	Číslo výkresu
Rozváděč RP5			E.2.10.11




Q1  
40A/3+N  
vypínač rozvodnice  
40A/3+N  
4moduly



S vodič  
blesk.proudů a  
přepětí SPD  
T1-T2-T3  
TNS;12,5kA,vlna  
10/350μs  
COMBTEC

astronomické  
spínací hodiny  
2-kanalové  
R25-40230  
stykač 25A  
4zapínací kontakty  
cívka 230V AC



W-RP5
CYKY
5Cx10
RHE

W5 -1
CYKY
3Cx 1,5
venkovní osvětlení chodník
rezerva

W5 -2
CYKY
3Cx 1,5
venkovní osvětlení chodník

W5 -3
CYKY
3Cx 1,5
venkovní osvětlení chodník

Ing. Josef Hájek \*www.elektroatelier.cz\*  
Mikulovská 604, 69142 Valtice  
IČ 13062522 +420 776898887

