



- Z** Po rozebrání zdiva provést zásyp ze zahliněného štěrkopísku (štěrkodrtě fr. 0 - 63 mm).  
Zhutnit na požadované parametry hutnění  $ID = 0,85$ ;  $E_{def,2} > 60 \text{ MPa}$ .