



(K1) plynový kondenzační kotel typ GEMINDX ZEM 5 - 25C s nepřímotopným zásobníkem teplé vody o obsahu 200 l umístěným pod kotlem, jmen. výkon kotle 5 - 25,2 kW, koaxiální odkouření 80/125mm vyvedeno nad střechu objektu, připojení plynu 1", spotřeba 3,07m3/hod zemplynu

(P) 2x fakturační plynoměr G4 pro byt (2xKK1")
fakturační plynoměr G6 (2xKK6/4")
3x podružný plynoměr G4 (2xKK1")

stávající skříňka (š=60,v=60,h=25cm)
kulový kohout 1" před regulátorem
regulátor B25
kulový kohout 6/4" za regulátorem

stávající přípojka plynu
STL PE32mm

Svazek/čísť	E.2.6p Plynová zařízení	Ing. Jan Čeněk	projektové technické instalace
Zodpov. projektant	Ing. Jan Čeněk	145 81 Křesovice 139	tel: 777 656 397 125 135 95 482
Vypracoval	Ing. Jan Čeněk	Zak. číslo	35/2017
Zodpov. projektant	Ing. Tuček	Vypracoval	Gálová
Kreslil	Gálová	Kreslil	Gálová
Investor	Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha	Formát	A4
Stavba	Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Hrušovany nad Jevišovkou	Datum	11/2017
Objekt	SO 02 Rekonstrukce výpravní budovy	Stupeň	DPS
Obsah výkresu	Plynovod - 1.NP	Zak. číslo	
Měřítko	1:50	Číslo výkresu	E.2.6p.4