

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

4 735/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

31. 03. 2015

Dle rozdělovníku**„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“****Dodatečné informace - Dodatek č. 5**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 17:

SO 02-65-01

72	743205R	Rozvaděč - vč. přípojkové skříně, soklu/podstavce, uchycení, venkovní provedení min. IP44, komplet	ks	1,000
----	---------	--	----	-------

V předané projektové dokumentaci není tento rozvaděč uveden.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci.

Odpověď na dotaz č. 17:

Rozvaděč je uváděn jako rezerva pro případné využití např. při provizorním řešení nebo pro případnou náhradu stávajících rozvaděčů. Specifikace viz soupis prací. V rozvaděči budou ukončeny vodiče max dimenze 95- 150 mm2.

Dotaz č. 18:

SO 03-67-01

16	742CCD	Kabelový svod vč. omezovače, odpínače a uzemnění na podpěrném bodu vn	kus	1,000
----	--------	---	-----	-------

Specifikace položky obsahuje:

Položka obsahuje : **Dodávku a montáž odpínače** se zhášecími komorami, omezovače přepětí, žebřík, kabel vč. koncovek, kab.kryt vč. upevnění, zhotovení uzemnění a ostatní příslušenství. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Vzhledem k technické zprávě, kde je uvedeno: „odpínač bude v majetku ČEZ Distribuce a.s.“ a vzhledem k chybějící dokumentaci k osazení odpínače předpokládáme, že dodávku a montáž zajišťuje ČEZ (odpínač, uzemnění, žebřík).

Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaného rozsahu dodávky v rámci nabídky tohoto objektu.

Odpověď na dotaz č. 18:

Dodávku a montáž odpínače zajišťuje ČEZ. Finančně bude tato operace hrazena z prostředků stavby.

Standardně se v těchto případech berou jako dělicí místo svorky za odpínačem a i samotný odpínač je dodávkou ČEZ distribuce. Zbytek, tedy doplnění o omezovač přepětí či omezovač přepětí s pojistkami, kabelové koncovky, kabelový žebřík, úpravy připojovacího bodu atd. jsou dodávkou SŽDC, tedy dodavatele. Všechny výše uvedené prvky jsou součástí dodávky a tedy i soupisu prací.



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605 ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace