



- POZN.:**
- 1) PŘED OBNOVOU FASÁDY BUDOU VŠECHNY REPRODUKTORY, SVÍTIDLA DEMONTOVÁNY. POTÉ BUDOU REPRODUKTORY A SVÍTIDLA NAMONTOVÁNY NA NOVÉ MONTÁŽNÍ DESKY DO ZATEPLNÍ.
 - 2) VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ ULOŽIT POD OMÍTKU!
 - 3) SLABOPROUDÉ KABELY VEDENÉ ZE STŘECHY ULOŽIT DO CHRÁNIČEK POD OMÍTKU OBJEKTU.
 - 4) MOTOR K SPOUŠTĚNÍ SUDŮ DO SKLEPA BUDOVY BUDE PŘED ZATEPLENÍM DEMONTOVÁN. PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ BUDE OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁN.
 - 5) 5p. NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA U MOTORU BUDE ZDEMONTOVÁNA A MÍSTO NÍ BUDE NOVĚ UMÍSTĚNA VESTAVNÁ ŠIKMÁ 5.p ZÁSUVKA S MINIMÁLNÍM KRYTÍM IP44.
 - 6) NOVÉ PROSVĚTLENÉ TABULE S NÁPISEM ŽST. BUDOU UMÍSTĚNY DO STEJNÉ POLOHY JAKO BYLY PŮVODNÍ TABULE.
 - 7) STÁVAJÍCÍ VÝBOJKOVÁ SVÍTIDLA BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÁ LED SVÍTIDLA, KTERÁ BUDOU UMÍSTĚNA DO POZIC PŮVODNÍCH VÝBOJKOVÝCH SVÍTIDEL. KABELY BUDOU VYVEDENY Z ROZBOČOVACÍCH KRABIC SKRZE NOVÉ MONTÁŽNÍ DESKY.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3PEN~ 50 Hz, 400 V / TN-C-S

OCHRANA PŘED NEB.DOT.NAP.NEŽ. ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

0	7/2019	J.Godawa	P.Povejšil	Ing.T.Jelínek	PD pro provádění stavby
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
ZÁKAZNÍK SŽDC, s.o., Správa osobních nádraží PROJEKT Žst. Bohušovice nad Ohří - oprava (plášť,VPP)					
K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem					
VÝKRES D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvody					PROF.Č.DOK.
VENKOVNÍ ELEKTROINSTALACE					ES 01
 Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem, CZ		STUPEŇ DPS MÉR. 1:150 ČÍSLO VÝKRESU		ČÍSLO PROJEKTU 99245 300 ORIENTAČNÍ Č. DOK.	FOR.A4 3x LIST/Ú 1 REVIZE KOPIE
IN-X-1048					0