



LEGENDA:

- PLNÝ VODIČ CY 6mm2
- SLANĚNÝ VODIČ CYA 16mm2
- PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ A PROSTORŮ

označení	účel místnosti (prostoru)	výměra
0P02	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI	7,97m2
0P04	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - INVALIDÉ	3,89m2
0P05	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY	7,78m2

POZN.:

- DO ROZVÁDĚČE R19 BUDE PŘIVEZEN SPOLU S NAPÁJECÍM KABELEM SLANĚNÝ VODIČ CYA 16mm2 ŽŽ Z ROZVODNY NN. VZHLEDEM K TOMU, ŽE ZAŘÍZENÍ BUDE NEREZOVÉ, BUDE DO ROZVÁDĚČE R19 UZEMNĚNO TOTO KOVOVÉ ZAŘÍZENÍ T.J. UMYVADLA, OSOUŠEČE RUKOU, PISOÁRY, ZÁCHODY, RADIÁTORY A KOVOVÉ POTRUBÍ.
- K VODIVÉMU PROPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU POUŽITY PLNÉ VODIČE CYA 6mm2 ŽŽ, KTERÉ BUDOU ČÁSTEČNĚ VEDENY V PODHLEDECH A ČÁSTEČNĚ BUDOU ZASEKÁNY POD OMÍTKOU.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA  
1PE+N~ 50 Hz, 400 V / TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEB.DOT.NAP.NEŽ. ČÁSTÍ:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,  
A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

0	10/2018	J.Godawa		P.Povejšil		Ing.T.Jelínek		PD pro provádění stavby			
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS			
ZÁKAZNÍK SŽDC, s.o., Správa osobních nádraží K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem				PROJEKT Žst. Bohušovice nad Ohří - oprava (plášť,VPP)							
VÝKRES D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvody										PROF.Č.DOK.	
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - UZEMNĚNÍ										ES 04	
 <b>intecon</b> ® Projekce a inženýring  Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem, CZ Tel.:+420 475 315 980 Fax:+420 475 315 999				STUPEŇ DPS		ČÍSLO PROJEKTU 99219 300			FOR.A4 2x		
				MĚŘ. 1:50		ORIENTAČNÍ Č. DOK.			LIST/Ů 1		
				ČÍSLO VÝKRESU						REVIZE	KOPIE
				IN-3-5336						0	