



LEGENDA:

- FeZn DRÁT Ø8mm
- SVORKY: SK: PROPOJENÍ DRÁT-DRÁT
SO: SVORKA OKAPOVÁ
SJ: SVORKA K JÍMACÍ TYČI
SZ: ZKUŠEBNÍ SVORKA
- JT: JÍMACÍ TYČ
TJT: TVAROVANÁ JÍMACÍ TYČ

POZN.:

- BUDE PROVEDENA REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKTU. JE TŘEBA DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ VEDENÍ A JÍMACÍ TYČE. PO DOKONČENÍ REKONSTRUKCE BUDOU SVODY OPĚTOVNĚ INSTALOVÁNY K STÁVAJÍCÍM ZEMNÍCÍM TYČÍM A JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE DOPLNĚNA O 4ks TVAROVANÝCH JÍMACÍCH TYČÍ.
- JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE Z FeZn DRÁTU Ø8mm, JÍMACÍ TYČE BUDOU DÉLKY 1,5m.
- ÚCHYTNÉ SVORKY K STŘEŠNÍ KRYTINĚ BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ

0		08/2018		J.Godawa	P.Povešil	Ing.T.Jelínek	PD pro provádění stavby
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS
ZÁKAZNÍK SŽDC, s.o., Správa osobních nádraží				PROJEKT Žst. Bohušovice nad Ohří - oprava (plášť,VPP)			
K Místku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem							
VÝKRES D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvody							PROF.Č.DOK.
PŮDORYS STŘECHY (JÍMACÍ SOUSTAVA)							ES
							07
		STUPEŇ DPS	ČÍSLO PROJEKTU	99219 300	FOR.A4 4x		
		MÉR. 1:100	ORIENTAČNÍ Č. DOK.		LISTŮ 1		
Stará 2569/98 400 11 Ústí nad Labem, CZ		Tel.:+420 475 315 980 Fax:+420 475 315 999		ČÍSLO VÝKRESU		REVIZE KOPIE	
IN-X-0898				0			