



LEGENDA:

- KABEL CYKY 3Jx1,5
- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ 360°
- SVÍTIDLO
- OS1/A1.N
- SVÍTIDLO
- OKRUH  
TYP SVÍTIDLA A OZNAČENÍ  
NOUZOVÝ ZDROJ
- A - MODUS QN A 700 90  
B - MODUS QN A 1050 90

LEGENDA MÍSTNOSTÍ A PROSTORŮ		
označení	účel místnosti (prostoru)	výměra
0P02	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI	7,97m2
0P04	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - INVALIDÉ	3,89m2
0P05	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY	7,78m2

POZN.:

- ROZVÁDĚČ R19 BUDE PLECHOVOU ROZVODNICÍ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ.
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA BUDOU ZDEMONTOVÁNA A ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY. NOVÁ SVÍTIDLA BUDOU ULOŽENA DO RASTROVÉHO PODHLEDU. JEJICH SPÍNÁNÍ BUDE ŘEŠENO POHYBOVÝMI ČIDLY S 360° ÚHLEM SNÍMÁNÍ UMÍSTĚNÝMI DO STROPNÍCH KAZET.
- NAPOJENÍ SVÍTIDEL BUDE V ROZBOČOVACÍCH KRABICÍCH, ZE KTERÝCH BUDE ŽIVÁ FÁZE VEDENA KABELM CYKY 20x1,5 PŘES POHYBOVÁ ČIDLA, ZPĚT A DO SVÍTIDLA.
- KABELY BUDOU VEDENY V PODHLEDECH. NA DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH 50/50.
- SVÍTIDLO NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ PRO INVALIDY A SVÍTIDLO PŘED VSTUPEM DO TÉTO MÍSTNOSTI BUDOU OPATŘENY NOUZOVÝM ZDROJEM 1h.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA  
1PE+N~ 50 Hz, 400 V / TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEB.DOT.NAP.NEŽ. ČÁSTÍ:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,  
A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

0	10/2018	J.Godawa		P.Povejšil		Ing. T. Jelínek		PD pro provádění stavby		
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS		
ZÁKAZNÍK SŽDC, s.o., Správa osobních nádraží K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem						PROJEKT Žst. Bohušovice nad Ohří - oprava (plášť,VPP)				
VÝKRES D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvody									PROF.Č.DOK.	
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - OSVĚTLENÍ									ES 02	
 <b>intecon</b> ® Projekce a inženýring Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem, CZ Tel.:+420 475 315 980 Fax:+420 475 315 999						STUPEŇ DPS		ČÍSLO PROJEKTU 99219 300		FOR.A4 2X
						MĚŘ. 1:50		ORIENTAČNÍ Č. DOK.		LIST/Ů 1
						ČÍSLO VÝKRESU				REVIZE
						IN-3-5334		0		