

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 6522/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová

dle rozdělovníku

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 23.04.2015

**„Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“
Dodatečné informace č. 6 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 11:

Na rozdíl od SO 03-62-03 a SO 05-62-03 není ve VV SO 13-62-01 samostatná položka pro výložníky, které jsou uvedené v TZ tohoto SO.

Má se u SO 13-62-01 zahrnout cena výložníků do ceny osvětlovacích stožárů?

Odpověď:

Cenu výložníků do ceny stožárů nezahrnovat, soupis prací na SO 13-62-01 byl upraven, byla do něj doplněna položka na výložníky.

Upravený soupis prací je přílohou těchto Dodatečných informací.

Dotaz č. 12:

Ve VV SO 19-62-03 jsou uvedena sklápěcí zařízení pro osvětlovací stožáry 8m a 12m. V rámci tohoto SO se neinstalují sklopné osvětlovací stožáry. Naopak ve VV SO 03-62-03, SO 05-62-03, SO 09-62-03 a SO 13-62-01, kde budou sklápěcí stožáry postaveny, sklápěcí zařízení osvětlovacích stožárů uvedeno není.

Budou sklápěcí zařízení osvětlovacích stožárů uvedená v SO 19-62-03 sloužit pro žst., kde budou sklápěcí osvětlovací stožáry postaveny.

Odpověď:

Sklápěcí zařízení bude dodáno na služebnu dle pokynů SEE, SO ve kterém budou zahrnuta sklápěcí zařízení, byl vybrán náhodně.

Dotaz č. 13:

V TZ i VV SO 05-62-03 je uvedeno, že budou instalována svítidla LED. Výpočet osvětlení je ale proveden pro svítidla výbojková.


Jaká svítidla máme ocenit ?

Odpověď:

Omylem byl přiložen starý výpočet osvětlení. Nový s LED svítidly je přílohou těchto Dodatečných informací. Neceněna budou LED svítidla.

Přílohy:

- SO 13-62-01
- SO_05_62_03_EL_005_VYP_1014


.....
Ing. Lubor Hruběš
ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013