



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 17265 /2019-SZDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Telefon +420 972 244 848
Mobil +420 601 570 898
E-mail baudism@szdc.cz

Datum 02.10.2019

„Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk“

- zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

SO 02 Železniční spodek

Prosíme o překontrolování výpočtu v položce č.13. Dle nás by měl být výpočet $[((64+15)*7+90*6)*0,15]*20\text{km}=3279\text{m}^3\text{km}$

13 12110B 1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA M3KM 50 902,200
popis položky

1: svahy km 11,373-přejezd, vlevo $(64+15)*7+90*6$ vpravo m2, hloubky 0,15m, doprava 20km, obj.hm.1,8 t/m3

SO 05 Přeložka komunikace

Prosíme o překontrolování výpočtu v položce č.8. Dle nás by měl být výpočet $211,65*20=4233\text{m}^3\text{km}$

8 12110B 1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA M3KM 7 619,400
popis položky

1: hloubky 0,15m, doprava 20km, obj.hm.1,8 t/m3

Odpověď na dotaz č. 1:

SO 02 Železniční spodek

Pol. 13 upřesněná správná hodnota množství je $(241,3*0,50+12,9*0,10) = 121,94 \text{ m}^3$, odvoz do 20 km je součástí ceníkové položky.

Položka 12110B má v soupisu prací číslo 20 nikoliv 13. Správná hodnota množství je 3279 m3km dle dotazu č.1, tedy hodnota v položce č. 19: $163,950 \text{ m}^3*20 \text{ km} = 3279 \text{ m}^3\text{km}$. Jde tedy o nižší hodnotu, než je uvedeno v soupisu prací.

SO 05 Přeložka komunikace

Dle nás nejde o položku č.8, ale č.20, správná hodnota je $\text{pol.}19*20\text{km}$, tedy $211,650*20=4233 \text{ m}^3\text{km}$, tedy nižší, než je uvedeno v soupisu prací.

Dotaz č. 2:

Prosíme o zvážení potřebného množství zálivky v položkách:

SO 02 Železniční spodek
28 18600 1 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 232,600
popis položky
1: zalévání svahů + rovinu
2: (1093+70)*0,20

SO 05 Přeložka komunikace
16 18600 1 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 234,450
popis položky
1: zalévání svahů + rovinu
2: (1023+540)*0,15

Odpověď na dotaz č. 2:

SO 02 Železniční spodek

SO 05 Přeložka komunikace

Množství vody na zalévání během údržby nově nebo zpětně zatravněných ploch je adekvátní k jejich výměře. Nevylučuje se snížení množství v případě, že oferent nabídne odpovídající systém výsadby a údržby zelených ploch.

Dotaz č. 3:

Výkaz výměr PS 01 obsahuje sloupce cen dodávek i montáží. Vzorce pro výpočty celkových cen jsou však uvedeny pouze u sloupce pro montáž. Některé položky ve výkazu ale obsahují explicitně označení „DODÁVKA“, a proto se domníváme, že by se u takovýchto položek měla jednotková cena vyplňovat ve sloupci Dodávka. Tento argument podporuje i rekapitulace, která je tvořena celkovým součtem dodávek a montáží.

Odpověď na dotaz č. 3:

- je to vlastnost programu pro export položkových rozpočtů do formuláře pro ocenění nabídky. Jednotkové ceny pro dodávku / montáž se proto musí zapisovat pouze do modře podbarveného pole ve sloupcích.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 zadavatel neprodužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.


Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ