



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 35356/2019-SŽDC-OŘ HKR-NPI

Listů/příloh 2/0

E-ZAK

Vyřizuje Ing. Petra Matoušková

Telefon +420 972341374

E-mail ORHKRzvz@szdc.cz

Datum 11. října 2019

## **Vysvětlení zadávací dokumentace k VZ 64019141**

Dobrý den,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka **Oblastní ředitelství Hradec Králové**, tímto zasílá vysvětlení zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

### **Turnov – sdružený traťmistrovský okresek - oprava**

#### **Dotaz č. 1:**

Dle předané specifikace prací elektro je součástí předmětu díla zajištění revizní zprávy elektroinstalace a bleskosvodu. Prosíme o upřesnění, dle jaké vyhlášky má být revizní zpráva zhotovena (vyhl.50/78 nebo vyhl.100/94).

#### **Odpověď č. 1:**

Jedná se o UTZ, takže podle vyhl. 100/1995.

#### **Dotaz č. 2:**

Žádáme Vás o sdělení, zdali bude po zhotoviteli požadováno zajištění průkazu způsobilosti Drážním úřadem.

#### **Odpověď č. 2:**

Zajištění průkazu způsobilosti budeme po zhotoviteli požadovat.

#### **Dotaz č. 3:**

Pro soubor Silnoproudá elektroinstalace jsou svítidla popsána nedostačujícím způsobem. Vzhledem k tomu, že se jedná o svítidla do interiéru, je nutné specifikovat tato svítidla pomocí typové řady, knihou svítidel, aby bylo možné vytvořit porovnatelnou a odpovídající cenovou nabídku. Poskytnutý popis je velmi obecný a svítidel splňující tuto specifikaci je celá řada s velkým cenovým rozptylem. Prosíme tedy o dodání bližšího popisu svítidel či stanovení způsobu, jakým tyto položky ocenit tak, aby byla zachována porovnatelnost jednotlivých cenových nabídek.

#### **Odpověď č. 3:**

U svítidel nemůžeme předepisovat konkrétní typ, je nutno pouze zajistit, aby osazená svítidla měla požadované el., mechanické i světelné vlastnosti.

**Dotaz č. 4:**

V objektech SO 02 a SO 04 plynovod není ve VV obsažena položka pro „Náklady spojené se zajištěním vydání průkazu způsobilosti (PZ) určeného technického zařízení (UTZ)“, žádáme o její doplnění.

**Odpověď č. 4:**

Náklady na zajištění průkazu způsobilosti UTZ – vnitřní plynovod je třeba zahrnout do ocenění položky č. 9 „Revize“ soupisu prací „18059-VRN-O-Vedlejší rozpočtové náklady“.

**Dotaz č. 5:**

V TZ se píše o řídicím PC které bude umístěno v serverově m.č. 2.02., ale ve výkazu tato položka chybí. Prosíme tedy o její bližší specifikaci.

**Odpověď č. 5:**

V rámci stavby nebude požadování osazení řídicího PC – bude provedena tzv. příprava pro instalaci docházkového systému tj. osazení čteček, osazení el. zámků a připojení těchto komponent mezi sebou a do místnosti serveru.

**Dotaz č. 6:**

Požadavek na karty „MIFARE DESFIRE EV1 4K.“ Je již v objektu (areálu) provozován nějaký přístupový systém? Pokud ano nebylo by lepší tento systém jen rozšířit o požadované čtečky?

**Odpověď č. 6:**

Požadavek na čtečky kompatibilními s kartami „MIFARE DESFIRE EV1 4K“ je dán druhem karet používanými na SŽDC a dříve na ČD. Přístup bude požadován na služební karty zaměstnanců SŽDC.

**Dotaz č. 7:**

Jaký je požadavek na počet čipových karet pro kolik uživatelů?

**Odpověď č. 7:**

Karty nebudeme požadovat – viz odpověď č. 6.

**Dotaz č. 8:**

Dveřní komunikátor – Prosíme o upřesnění, o jakou variantu se jedná, zda o IP nebo analog. Protože podle TZ a ani podle výkresů není poznat, jak má komunikátor přesně fungovat. Kde bude zvonit na koncových zařízeních? Protože tyto opět nejsou ve VV.

**Odpověď č. 8:**

Požadujeme osazení analogového komunikátoru a jeho připojení na stávající telefonní linku. Předpokládá se komunikace se stávajícími telefonními přístroji včetně možnosti ovládání elektromagnetického zámku.

**Z důvodu termínu uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění znění článku č. 12.1 Výzvy k podání nabídky (lhůta pro podání nabídek), který nově zní:**

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (samostatně nebo společně s dalšími dodavateli) a nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce s výjimkami uvedenými v článku 11 těchto Pokynů. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. Nabídku dodavatel doručí do

konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Nabídky musí být podány nejpozději do **31. 10. 2019 do 8:00 hodin**.

**Všechna ostatní ustanovení Výzvy a zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.**

Hradec Králové 11. 10. 2019

S pozdravem

—  
Ing. Lubor Hruběš v. r.  
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost:  
Ing. Jan Jirowetz