

# SPECIFIKACE POLOŽEK

Název stavby : **Rekonstrukce kolejových obvodů PZS v km 12,587 trati Pňovany-Bezručice**

Název PS : **Elektrická přípojka**

Datum zpracování : V.2013

Číslo SO: **SO 01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Technická specifikace	Výkaz výměr
	<i>1</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>		
1	02730-S	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek	dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0003_Polohopisný výkres
2	701CAC		dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0003_Polohopisný výkres
3	701CHA		0,35*0,8*3
4	701CFB		výměra z po.č.701CAC
5	701CGL		výměra z po.č.701CAC
6	701CHD		0,35*3
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>		
7	742GFE		dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0004_Schema elektrické přípojky
8	742JAD		dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0004_Schema elektrické přípojky
9	742EFD		dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0004_Schema elektrické přípojky
10	744CCC		dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0004_Schema elektrické přípojky
11	741FBA- S	Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0004_Schema elektrické přípojky a E.1.-0005_Výkres uzemění
12	741FBK		dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0004_Schema elektrické přípojky a E.1.-0005_Výkres uzemění
13	741EBD		dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0004_Schema elektrické přípojky
14	747EAA		dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0004_Schema elektrické přípojky
15	747GAA		dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0004_Schema elektrické přípojky
16	747AAA		dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0004_Schema elektrické přípojky
17	75E121		dle E.1.-0001_ Technická zpráva
18	759999		dle E.1.-0001_ Technická zpráva a výkresu E.1.-0004_Schema elektrické přípojky
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>		
19	747BAB		dle E.1.-0001_ Technická zpráva
20	747BAB-S	Oživení se měří v kusech (ks) za jeden úsek.Položka obsahuje kompletní náklady na oživení,regulaci, vyhotovení měřicího protokolu a zaškolení obsluhy.	dle E.1.-0001_ Technická zpráva
21	75E226		dle E.1.-0001_ Technická zpráva
22	02940		dle E.1.-0001_ Technická zpráva