

[illegible]

Optický rozváděč 12 vláken SM - KS  
Organizér

Patchpanel 32xE1  
Switch 48 portu s PoE

Switch 8 portů bez PoE

## Svorky

Switch - KS

Tyčový rozvod pro LSA  
Napájecí zdroj 12VAC pro dveřní komunikátor

## Modulový panel zásuvek 230VAC a jističů zálohované sítě

## Modulový panel jističů zálohované sítě 48VDC

4x akum.baterie  
12V38F

CY16zž

**ČERVENĚ** - Zařízení vybudovaná nebo přemísťovaná v rámci tohoto PS

**MODŘE** - Zařízení vybudovaná v rámci jiných PS a SO

**ČERNĚ** - Zařízení stávající

Název akce:	Číslo smlouvy:	
	18-126.208	
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty	Projektový stupeň:	
	DSP	
Část:	Datum:	
	01/2019	
PS 212 TNS ROSTOKLATY, MÍSTNÍ KABELIZACE	Číslo částí:	
	D.2.1.1	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	-	2xA4
OBSAZENÍ 19" SKŘÍNĚ 47U TNS ROSTOKLATY	Číslo přílohy:	
	5	