

KATASTRY
ČÍSLO PARCELY – NÁZEV ULICE
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET

PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

**DEŠŤOVÁ
KANALIZACE 2**

1:500/100



POZNÁMKA :

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL ZAJISTIT VYTVOŘENÍ STAVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TERÉNU A PŘI JEJICH KŘÍŽENÍ BUDE RESPEKTOVÁNA ČSN 73 6005
- X – ULOŽENÍ NA 15. cm PÍSKOVÉM LOŽÍ S OBSYPEM 30 cm NAD ROUŘOU ŠTERKOPISEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMINEK	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"



Generální projektant:

SUDOP PRAHA
Olšanská 1a, 130 06 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. MIROSLAV NEŽKUSIL

Garant profese:
-

Zpracovatel části:

Atelier 4, s.r.o.
Brezova 1724/29
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 311 561
e-mail: info@atelier4.cz

<p>Veroucí střediska:</p> <p>ING. JIŘÍ ŠMÍD</p>	<p>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</p> <p>ING. PAVEL ZEMLER</p>	<p>Vypracoval:</p> <p>ING. PAVEL ZEMLER</p>	<p>Kontroloval:</p> <p>ING. JIŘÍ ŠMÍD</p>
---	--	---	---

Název akce:	Číslo smlouvy:
-------------	----------------

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty

Část:

01/2019	Číslo části:
---------	--------------

Název přílohy:

PODĚLNÝ PROFIL DĚŠTOVÉ KANALIZACE 2