



TNS ROSTOKLATY, EZS

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ EZS V TNS - DOMEK OCHRAN












Koncentrátor EZS,
Převodník OK/RS485,
Nap. zdroj 12V,
Akumulátor





LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI (PROSTORU)	PLOCHA [M²]
120	ROZVODNA VN A NN	21,07

VYSVĚTLIVKY:

-  - Duální čidlo - EZS
-  - Klávesnice k ústředně EZS
-  - Dveřní, okenní magnetický kontakt - EZS (T - těžké provedení)
-  - Propojovací krabice
-  - Venkovní siréna s optickou signalizací
-  - Bezkontaktní čtečka karet
-  - Koncentrátor
-  - Řídicí modul pro 2 čtečky karet

-  - Kabelová trasa v LV (SYKFY Xx2x0,5, LAM TWIN 2x2x0,5)
-  - Kabelová trasa v LV (Opt. patchcord)
-  - Kabelová trasa v LV (CYKY-J 3x1,5)

-  - Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby a tohoto PS
-  - Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS
-  - Zabezpečovací zařízení budované v rámci této stavby
-  - Silnoproudá zařízení budované v rámci této stavby

Praha ← → Kolín

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"
 

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu: ING. MIROSLAV NEZKUSIL
		Garant profese: ING.PETR POUPA

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. PAVEL VÍŠEK	ING. PAVEL VÍŠEK	ING. OLDŘICH HORA

Název akce:		Číslo smlouvy:	
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty		18-126.208	
		Projektový stupeň:	
Část:		DSP	
PS 220 TNS ROSTOKLATY, EZS		Datum:	
		01/2019	
Název přílohy:		Číslo části:	
		D.2.4.1	
UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ EZS V TNS, DOMEK OCHRAN		Měřítko:	Počet formátů:
		1:50	2xA4
		Číslo přílohy:	4.3