



LEGENDA

— - HLAVNÍ TRASA NAPÁJECÍCH, OVLÁDACÍCH A OPTICKÝCH KABELŮ

- AEB - POLE ROZVODNY 110 KV, VENKOVNÍ, KONVENČNÍ PROVEDENÍ
- AUEB - POLE STANOVISTĚ TRAKČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ VVN/VN
- ASE0x.y - OVLÁDACÍ SKŘÍŇ PŘÍSTROJE/STROJE ROZVODNY 110 KV
- AWA0x - SKŘÍŇ OVLÁDÁNÍ A CHRÁNĚNÍ POLE AEA0x a AUE0x
- RE1 - ELEKTORMĚROVÝ ROZVADĚČ FAKTURAČNÍHO MĚŘENÍ ČEZd
- RMR - ROZVADĚČ MONITORINGU SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE SŽDC SŽE
- DŘT - ROZVADĚČ DŘT A SDĚLOVACÍ TECHNIKY, SOUČÁST PS 310
- RI - ROZVADĚČ ELEKTROINSTALACE, SOUČÁST SO 322
- RZN - ROZVADĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY 400/230V AC, SOUČÁST PS 335
- ATJ - ROZVADĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY 110 V DC, SOUČÁST PS 335
- x - POŘADOVÉ ČÍSLO POLE V R110KV
- y - POŘADOVÉ ČÍSLO OVLÁDACÍ SKŘÍŇĚ V POLI R110KV

- HT - -HAVARIJNÍ TLAČÍTKO
- TK - - PTP KOSTROVÉ OCHRANY

ASE01.2
(ovl. skříň uzemňovače QE6.P)

ASE01.1
(ovl. skříň odpojovače Q6.P)

ASE01.3
(skříň měniče TW1.P)

ASE01.4
(ovl. skříň vypínače QM1.P)

ASE01.6
(skříň ochran T103)

TK1.P
(PTP)

ASE01.5
(skříň regulace T103)

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMÍNEK	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_TNS Rostoklaty_DSP"
 

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu:	ING. MIROSLAV NEZKUSIL
		Garant profese:	-

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. MIROSLAV NEZKUSIL	ING. MIROSLAV NEZKUSIL	ING. JIŘÍ VELEBIL

Název akce: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty Část: PS 323 TNS Rostoklaty, provizorní napaječ 110/23 kV, technologie (Systém kontroly a řízení (SKŘ) provizorního napaječe 110/23 kV) Název přílohy: DISPOZICE TECHNOLOGIE	Číslo smlouvy: 18-126.208	
	Projektový stupeň: DSP	
	Datum: 01/2019	
	Číslo části: D.3.2	
	Měřítko: 1 : 100	Počet formátů: 4A4
	Číslo přílohy: 20.4	