



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 19145/2019-SZDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Telefon +420 972 244 773

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@szdc.cz

**„Rekonstrukce žst. Bohosudov“****Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 14**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

*Dotazy č. 149-152 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+1 den), přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.*

**Dotaz č. 149:**

V bodě 4.8.6.3 Zvláštních technických podmínek je uvedeno, že součástí stavby jsou i provozní soubory týkající se trubky ČD-Telematika a.s. včetně kabelů. V řešené trubce se nachází optický kabel SZDC, na který se vztahují záruční podmínky dané smlouvou uzavřenou mezi SZDC a ČD-Telematika a.s. Z toho důvodu jsou některé určené provozní soubory vyhrazeny jako práce pro ČD-Telematika a.s. Soupisy prací k příslušným PS jsou oceněny pevnými částkami a přiloženy k předmětným technickým podmínkám, přičemž uchazeč je povinen je zohlednit ve své nabídce. Součástí nabídky pak má být též smlouva o smlouvě budoucí na realizaci uvedených PS mezi uchazečem jakožto „objednatel“ a ČD-Telematika a.s. jakožto „zhotovitelem“.

Jelikož povinnost uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na realizaci uvedených prací s konkrétním, nezměnitelným poddodavatelem představuje *de facto* výjimku z povinnosti zadavatele zadat tuto část plnění příslušnému poddodavateli postupem dle ZZVZ, je nezbytné uplatnit výklad, dle které výjimky a jejich aplikovatelnost je třeba vykládat **restriktivně**. Z povahy věci totiž představují postup výjimečný, kdy dodavatel poptávaných plnění není v zásadě vybírán v rámci plné hospodářské soutěže.

Aplikace restriktivního výkladu pak v tomto kontextu zejména znamená, že tato nutná poddodávka musí být definována **co nejúžeji, aby dopadala opravdu pouze na činnosti, které mohou být dodávány výhradně tímto jediným dodavatelem, a u ostatních činností, které reálně mohou být dodávány i jinými dodavateli, aby byla zachována co nejširší hospodářská soutěž**.

Dodavatel je přesvědčen, že soupis prací k příslušným PS, jak je obsažen v zadávací dokumentaci, **tomuto restriktivnímu výkladu neodpovídá**. Zadavatel vyjma potřebných technologických úprav, u kterých lze spatřovat potřebu jejich výhradního zadání ČD-Telematika a.s., zařadil mezi tyto vyhrazené činnosti i práce, které může vykonávat prakticky jakákoliv stavební firma vybraná na základě soutěže, a to i za výrazně nižší cenu.

Dodavatel proto konstatuje, že celkový rozsah činností vyhrazený poddodavateli ČD-Telematika a.s. je nepřiměřeně rozsáhlý, když obsahuje řadu činností, u kterých je tato výhrada jediného dodavatele neopodstatněná, není nijak odůvodněno povahou plnění a objektivními potřebami zadavatele, a tedy taková výhrada je formulována v rozporu se ZZVZ.

Na základě výše uvedených skutečností si dodavatel dovoluje požádat o vysvětlení zadávacích podmínek, konkrétně zda zadavatel provede změnu zadávacích podmínek tak, že vyjme ze soupisu oceněných prací vyhrazených poddodavateli ČD-Telematika a.s. ty činnosti, u kterých je taková výhrada neoprávněná a nezákonná?

**Odpověď na dotaz č. 149:**

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že rozsah činností vyhrazených v PS pro ČD-Telematika a.s. je dán „Podmínkami pro stavební činnosti v blízkosti komunikačních vedení ve vlastnictví ČD-Telematika a.s.“, v rámci kterých platí, že „Veškeré činnosti spojené s manipulací, přeložkami či překládkami komunikačních vedení jsou nezadatelná a je oprávněna je vykonávat pouze ČD-T“. SŽDC s.o. není oprávněna provádět žádné manipulace nebo přeložky chráničky, neboť se jedná o majetek jiného subjektu (ČD-Telematika).

SŽDC s.o. je na základě kupní smlouvy vlastníkem 50% vnitřního prostoru chráničky a v ní vložené optické kabelu. V předmětné chráničce jsou kromě optického kabelu SŽDC s.o. zafouknuty dva optické kabely ve vlastnictví ČD-Telematika a.s., v kterých jsou provozovány vedle aplikací ČD i aplikace komerčních subjektů. Z tohoto důvodu není možné na předmětné optické kabely nahlížet jako na neprovozované kabely a porovnávat náklady na přepojení neživých kabelů s přepojením plně provozovaných kabelů, u kterých není možné dlouhodobější přerušení provozu. Přepojování kabelů je proto nutné úzce koordinovat s jednotlivými stavebními postupy.

Způsob, který zadavatel zvolil je v souladu s § 6 ZZVZ. Všichni uchazeči mají v zadávací dokumentaci shodnou smlouvu o smlouvě budoucí s ČD-Telematikou a.s., která bude součástí jejich nabídky. Uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí se všemi uchazeči je součástí domluvy mezi SŽDC, s.o. a ČD-Telematika a.s. Současně do své nabídkové ceny zahrnou všichni uchazeči oceněné PS ČD-Telematika. Podmínky plnění jsou tak pro všechny uchazeče shodné.

Na základě výše uvedeného není důvodné po zadavateli požadovat vyjmutí těchto PS z plnění této veřejné zakázky a ani není na místě úvaha o plné hospodářské soutěži týkající se PS ČD-Telematika a.s.

**Dotaz č. 150:**

Zadavatel výhradu části plnění pro poddodavatele ČD-Telematika a.s., jak je specifikována výše v dotaze č. 1, odůvodnil existencí záručních podmínek, které jsou dány smlouvou k jiné veřejné zakázce. Zadavatel však v tomto ohledu nikterak nespecifikoval, o kterou veřejnou zakázku se jedná. Nelze tak v tomto ohledu určit, zda tyto práce opravdu byly předmětem původní veřejné zakázky a nelze tak ani blíže určit nezbytnost takového plnění.

Dodavatel si proto žádá zadavatele o přesnou specifikaci smluvního vztahu, ze kterého zadavatel odvozuje možnost této vyhrazené části plnění, případně o doložení smlouvy mezi SŽDC a ČD-Telematika a.s., ze které by byl patrný rozsah jednotlivých prací, na které se vztahují záruční podmínky.

**Odpověď na dotaz č. 150:**

Viz. odpověď na dotaz č. 149.

**Dotaz č. 151:**

Dodavatel dále konstatuje, že v případě, že zadavatel požaduje, aby dodavatelé kontrahovali s jedním vyhrazeným poddodavatelem, je zadavatel povinen tohoto poddodavatele zavázat, aby svou část poddodávky poskytoval všem potenciálním dodavatelům za stejných smluvních podmínek. Jen takovým postupem totiž může být zajištěna zásada rovného přístupu ve smyslu § 6 odst. 2 ZZVZ.

Součástí zadávacích podmínek však není tento závazek mezi zadavatelem a dodavatelem ČD-Telematika a.s., proto není možno ověřit, zda zadavatel zajistil výše uvedené, a tedy zda byly dodrženy základní zásady zadávacího řízení. Není tedy zřejmé, zda ze strany ČD-Telematika a.s. budou práce poskytnuty za stejných smluvních podmínek všem dodavatelům.

Dodavatel proto žádá zadavatele o doložení smluvní dokumentace, ze které by byly patrné podmínky, za kterých budou poskytnuty dodavatelům práce ze strany ČD-Telematika a.s. tak, aby byla dodržena zásada rovného přístupu dle § 6 odst. 2 ZZVZ.

**Odpověď na dotaz č. 151:**

Viz. odpověď na dotaz č. 149.

**Dotaz č. 152:**

Závěrem zadavatel požaduje, aby plnění vyhrazená pro poddodavatele ČD-Telematika a.s. byla realizována za cenových podmínek stanovených v soupisu prací k příslušným PS. Dodavatel konstatuje, že takto uvedené ceny jsou naprosto nepřiměřené a v mnoha položkách vysoce překračují ceny na trhu obvyklé.

Vzhledem k tomu, že zadavatel nepředložil dokumentaci, ze které by bylo možné jednoznačně určit, jak zadavatel postupoval při určení cen jednotlivých plnění uvedených v soupisu PS, není možné ani určit, zda zadavatel dodržel základní zásady a naplnil účel zadávacího řízení při jejich stanovení, a zda tento postup zadavatele byl hospodárný. V zájmu zajištění transparentnosti musí zadavatel poskytnout přesnou specifikaci, ze které by bylo patrné, jakým způsobem byly ceny v soupisu prací stanoveny. Pouze v takovém případě může zadavatel naplnit zásadu transparentnosti a prokázat hospodárnost, účelnost a efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků.

Dodavatel proto zadavatele žádá o objasnění a poskytnutí přesné specifikace, ze které bude zřejmé, jak zadavatel určil ceny jednotlivých prací uvedených v seznamu prací PS, které mají být poskytnuty ze strany ČD-Telematika a.s.

**Odpověď na dotaz č. 152:**

Viz. odpověď na dotaz č. 149.

*Níže následují dotazy zodpovězeny v termínu.*

**Dotaz č. 153:**

SO 01-14-02 Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697  
54 342175 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z KOV DÍLCŮ Z NEREZ OCELI T 0,478  
Dle výkazu výměr: Ochranná výplň zábradlí, v dolní polovině zábradlí v prostoru nad mostním otvorem, viz výkres Zábradlí:  $(1,82\text{m} \cdot 24\text{ks} + 0,26\text{m} \cdot 16\text{ks}) \cdot 0,01\text{t/m} = 0,478 \text{ [A]t}$   
U mostu je nesoulad materiálu výplně zábradlí (ve výkresu zábradlí je výplň z kompozitních desek). Bude tedy výplň z kompozitu, nebo z nerezového plechu? A jakou tloušťku bude mít tato výplň?

**Odpověď na dotaz č. 153:**

Platí výkres, soupis prací byl opraven, byla doplněna položka s kompozitními rošty. Tloušťka výplně je min 14 mm.

**Dotaz č. 154:**

SO 03-14-01 Bohosudov - Teplice, most v km 15,226  
35 342175 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z KOV DÍLCŮ Z NEREZ OCELI T 0,167  
Dle výkazu výměr: Ochranná výplň zábradlí, v dolní polovině zábradlí v prostoru nad mostním otvorem, viz výkres Zábradlí:  $(1,72\text{m} \cdot 8\text{ks} + 0,37\text{m} \cdot 8\text{ks}) \cdot 0,01\text{t/m} = 0,167 \text{ [A]t}$   
U mostu je nesoulad materiálu výplně zábradlí (ve výkresu zábradlí je výplň z kompozitních desek). Bude tedy výplň z kompozitu, nebo z nerezového plechu? A jakou tloušťku bude mít tato výplň?

**Odpověď na dotaz č. 154:**

Platí výkres, soupis prací byl opraven, byla doplněna položka s kompozitními rošty. Tloušťka výplně je min 14 mm.

**Dotaz č. 155:**

SO 01-24-02 Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,407  
18 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 219,580  
popis položky  $13,7 \cdot 12,6 + 0,85 \cdot 1,94 \cdot 12,6 - 1,47 \cdot 3,7 + 2,6 + 2 \cdot 14,3$   
Může zadavatel objasnit, jestli je kubatura 219,58 m3 objem celého zdiva propustku, nebo jen objem injektážní hmoty?

**Odpověď na dotaz č. 155:**

Jedná se o celý objem injektovaného zdiva propustku.



**Dotaz č. 156:**

SO 03-14-01 Bohosudov - Teplice, most v km 15,226  
37 389326 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50M3 52,700  
stojky nové nosné polorám. kce, viz výkres Tvar nosné konstrukce:  $52,7\text{m}^3=52,700 \text{ [A]m}^3$   
38 389326 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50M3 59,200  
mostovka nové nosné polorám. kce, viz výkres Tvar nosné konstrukce:  $59,2\text{m}^3=59,200 \text{ [A]m}^3$   
p.č. 37 - Stojky ( $52,7\text{m}^3$ ) a p.č. 38 - Mostovka ( $59,2\text{m}^3$ ), mají ve výkresu tvaru, na který se položky odkazují, kubatury pro tyto dvě části obráceně. Co tedy platí?

**Odpověď na dotaz č. 156:**

*Soupis prací byl opraven.*

**Dotaz č. 157:**

SO 01-14-02 Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697  
Pol. 35 22818 VYTAHOVÁNÍ PILOT Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ m3 92,497  
Popis položky a výpočet množství: odstr. jedné řady stáv. pilotového roštu na každé straně mostu (založení stáv. opěr pod kolejemi č. 1 a 2), viz výkres Stávající stav a TZ, čl. Provádění pilot, předpoklad:  $3,14 \cdot 0,38\text{m}^2 \cdot 6\text{m} \cdot 17\text{ks} \cdot 2 = 92,497 \text{ [A]m}^3$   
Dle výkresu je zřejmé, že předpokládaný průměr pilot je 0,38m. Ve výpočtu kubatury je pak chybný vzorec, správně má být:  $3,14 \cdot 0,38\text{m}^2 / 4 \cdot 6\text{m} \cdot 17\text{ks} \cdot 2 = 23,124 \text{ [A]m}^3$ .  
Žádáme o opravu množství.

**Odpověď na dotaz č. 157:**

*Kubatura v soupisu prací byla opravena.*

***Dále zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.***

Na základě rozhodnutí zadavatele, mimo jiné, o ukončení Centrálně nakupovaného materiálu (CNM), byly opraveny následující části zadávací dokumentace:

**POKYNY PRO DODAVATELE (díl 1, část 2 zadávací dokumentace)**

Článek 5.3 se ruší text a nahrazuje se textem:

5.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **1 177 858 536,- Kč** (bez DPH).

**Uvedená částka zahrnuje i hodnotu nových stavebních prací ve výši 1 362 848,- Kč (bez DPH), jejichž poskytnutí si zadavatel vyhrazuje v čl. 14.3 těchto Pokynů.**

**Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty nových stavebních prací vyhrazených v čl. 14.3 těchto Pokynů činí 1 133 994 969,- Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě plnění vybraného dodavatele zahrnuta.**

Článek 9.1 čtvrtá odrážka se ruší text a nahrazuje se textem:

- Harmonogram postupu prací uvádějící grafické znázornění, pořadí a načasování hlavních činností, kterými dodavatel zamýšlí realizovat předmět plnění této veřejné zakázky, včetně uvedení souhrnné částky předpokládaného finančního objemu za každý měsíc plnění. Při zpracování Harmonogramu postupu prací dodavatel vezme v úvahu převažující klimatické podmínky, nároky na zpracování dokumentace, požadované metody a postupy výstavby i stanovené výlukové časy. Není-li v zadávací dokumentaci upřesněno jinak, je povinností dodavatele dodržet stavební postupy stanovené v Zásadách organizace výstavby (ZOV) projektové dokumentace stavby, a to v rozsahu dodržení stanoveného pořadí, návazností, délky stavebních postupů jako maximálně možných, výluk kolejové dopravy a jiné veřejné dopravy, omezení činností trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Zhotovitel je povinen předložit Harmonogram

postupu prací respektující předpokládaný termín zahájení a ukončení předmětu plnění veřejné zakázky stanovený v zadávacích podmínkách.

Článek 9.1 za poslední, pátou odrážku se doplňuje odrážka šestá s textem:

- Dodavatel je povinen přiložit ke své nabídce smlouvu o smlouvě budoucí o dílo, kterou uzavře s ČD-Telematika a.s. dle čl. 4.8.6.3 Zvláštních technických podmínek.

Článek 12.3 za třináctou odrážku se doplňuje odrážka s textem:

- Smlouva o smlouvě budoucí o dílo uzavřená s ČD-Telematika a.s. dle čl. 4.8.6.3 Zvláštních technických podmínek.

Článek 14.2 se ruší text a nahrazuje se textem:

14.2 Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy ze strany dodavatele nebo k předčasnému ukončení smlouvy ze strany zadavatele z důvodu porušení povinností dodavatele. Zadavatel si pro takový případ vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka se umístila ve výsledku hodnocení v zadávacím řízení jako další v pořadí, a to s cenou stanovenou v souladu s nabídkou takového dodavatele (viz níže). Tento postup zadavatel může uplatnit i opakovaně. Zadavatel v tomto případě uzavře smlouvu s dodavatelem, který se umístil ve výsledku hodnocení v zadávacím řízení jako další v pořadí, v podobě a v rozsahu smlouvy, jež byla součástí nabídky tohoto dodavatele, upravené v důsledku skutečnosti, že část předmětu díla byla provedena původním/předchozím vybraným dodavatelem. Nový dodavatel tak bude realizovat pouze ty zbývající části plnění, jež nebyly realizovány původním/předchozím dodavatelem. Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodavatelem, který neprokáže splnění podmínek účasti původního zadávacího řízení; v tomto případě je zadavatel oprávněn přistoupit k uzavření smlouvy s dodavatelem, který se umístil ve výsledku hodnocení v zadávacím řízení jako další v pořadí.

Zadavatel upřesňuje, že rozsah předmětu plnění dle smlouvy s novým dodavatelem bude upraven tak, že dojde k adekvátnímu snížení rozsahu o tu část plnění, která již byla původním dodavatelem bezvadně dodána. Smluvní cena pro účely smlouvy s novým dodavatelem bude stanovena tak, že nabídková cena uvedená v nabídce nového dodavatele předložené v zadávacím řízení bude upravena s přihlédnutím k původnímu Soupisu prací dle nabídky a bude od ní odečtena část nabídkové ceny odpovídající již bezvadně dodané části předmětu plnění. Ve stejném poměru, v jakém dojde k úpravě smluvní ceny pro účely smlouvy s novým dodavatelem oproti nabídce nového dodavatele předložené v zadávacím řízení, se upraví též výše bankovní záruky k zajištění plnění Smlouvy (Záruky za provedení díla).

Společně s úpravou rozsahu díla dle smlouvy s novým dodavatelem bude odpovídajícím způsobem upraven a aktualizován i harmonogram postupu prací, a to tak, aby uvedené údaje a časová náročnost jednotlivých činností korespondovala s upraveným rozsahem díla. Konečný termín plnění oproti původní nabídce nového dodavatele bude upraven o dobu trvání překážek objektivní povahy a s přihlédnutím k povaze zbývajících prací a souvisejících technických a technologických postupů.

Článek 18.3 se ruší text a nahrazuje se textem:

18.3 Zadavatel si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že k hodnocení případnou pouze nabídky s nabídkovou cenou převyšující předpokládanou hodnotu plnění vybraného dodavatele uvedenou v čl. 5.3 těchto Pokynů (tj. předpokládanou hodnotu zakázky, od které je odečtena hodnota vyhrazených změn závazků ze smlouvy a hodnota vyhrazených nových stavebních prací).

Viz příloha: *Bohosudov\_Pokyny pro dodavatele\_finaloprava1.docx*

## **SMLOUVA O DÍLO (díl 2, část 1 zadávací dokumentace)**

Článek 17. se ruší text a nahrazuje se textem:

17. NEOBSAZENO

Viz příloha: *Bohosudov\_Smlouva\_o\_dílooprava1.docx*

### **PŘÍLOHA K NABÍDCE (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)**

Doplňuje se článek 5.1 Jmenovaný podzhotovitel s textem:

Jmenovaným podzhotovitelem pro níže uvedené PS je určena společnost ČD-Telematika a.s.:

PS 01-02-03 Chabařovice – Bohosudov, úprava kabelů ČD-T

PS 01-02-03.1 Chabařovice – Bohosudov, úprava kabelů ČRA

PS 03-02-03 Bohosudov – Teplice, úprava kabelů ČD-T

PS 03-02-03.1 Bohosudov – Teplice, úprava kabelů ČEZ

PS 03-02-03.2 Bohosudov – Teplice, úprava kabelů TMCZ

Viz příloha: *Bohosudov\_Příloha\_k\_nabídce\_oprava1.docx*

### **ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY (díl 2, část 8 zadávací dokumentace)**

Původní články 4.8.1.11 až 4.8.1.18, které zahrnují informace k Centrálnímu nákupu materiálu, se ruší.

Ruší se bod č. 7.1.3 Požadavkový list materiálu železničního svršku – CNM II.

Viz příloha: *ZTP Bohosudov\_oprava3.pdf*

Ruší se příloha ZTP\_příloha\_7\_1\_3\_Požadavkový list materiálu žel. svršku CNM II – vzor opravený.xls

### **SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR (díl 4, část 3 zadávací dokumentace)**

Soupisy prací CNM

SO011001\_01\_SP\_oprava1.xlsm

SO021001\_01\_SP.xlsm

SO031001\_01\_SP.xlsm, se nebudou v rámci nabídky oceňovat.

Dotčené soupisy prací – viz příloha:

SO011001\_SP\_oprava2.xlsm

SO021001\_SP\_oprava4.xlsm

SO031001\_SP\_oprava3.xlsm

Cena stavby\_oprava5.xls

*Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny takové **změny/doplnění zadávací dokumentace**, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **11. 11. 2019** na den **02. 12. 2019**, tedy tak, aby činila celou svou původní délku.*

*Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2019-032328).*

*Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:*

#### **Oddíl II. 2.14) Další informace:**

*rušíme text a nahrazujeme textem:*

*Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty vyhrazených nových stavebních prací činí 1 133 994 969,- Kč (bez DPH).*

#### **Oddíl IV. 2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:**

*rušíme datum 18. 10. 2019 v 09:00 hod. a nahrazujeme datem 02. 12. 2019 v 09:00 hod.*

#### **Oddíl IV. 2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:**


*rušíme datum 18. 10. 2019 v 09:00 hod. a nahrazujeme datem 02. 12. 2019 v 09:00 hod.*

*Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.*

*Přílohy:*

- 1) SO011402\_SPoprava2.xlsm
- 2) SO031401\_SPoprava3.xlsm
- 3) Bohosudov\_Pokyny pro dodavatele\_finaloprava1.docx
- 4) Bohosudov\_Smlouva\_o\_dílooprava1.docx
- 5) Bohosudov\_Příloha\_k\_nabídceoprava1.docx
- 6) ZTP Bohosudovoprava3.pdf
- 7) SO011001\_SPoprava2.xlsm
- 8) SO021001\_SPoprava4.xlsm
- 9) SO031001\_SPoprava3.xlsm
- 10) Cena stavbyoprava5.xls

V Praze dne 31.10.2019



Ing. Karel Švejda, MBA  
ředitel odboru investičního  
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace