



Rozváděč R7 - skříň nástěnná, typ CS-34/200, IP66
- rozměr š.400 x v.300 x h.200mm
- montážní deska typ MPL-3040-CS + DIN35 lišta
- sada mont. úhelníků WFB-SET-CS
- otočná rukojeď bez zámku PHZ-A-ADD-ON
- nosník pro nastavení hl. mont. desky DAS-SET/200-CS
- příruba F3A-KTD
Přívod, vývod spodem

Elektroměry ED310 a komunikátor RS485 (na din lištu)
dodá SŽE ÚS Olomouc

WL - značení kabelů dle původní provozní dokumentace

Zodp. projektant	Kamarád Vladimír	KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 ELEKTROPROJEKTY IČO: 466 17 906 R.č. ČKAIT: 1201526
Vypracoval	Kamarád Vladimír	
Investor, stavebník	Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Olomouc, SPS Nerudova 1, Olomouc	
Místo stavby	k.ú. Kunovice	
Název stavby: Oprava budovy RZZ, Kunovice - Loučka		Datum: 03.2019
Název PS,SO: Oprava elektroinstalace		Účel: DPS
Název výkresu: Schéma zapojení rozváděče R7		Č.zakázky: 08/03/2019
		Měřítko: Příloha 07