

VÁŠ DOPIS 0017/Hec/2017  
ZE DNE: 17. 10. 2017  
NAŠE ZN.(č.j.): 15468/2017-GŘ-SON PLZ  
POČ. LISTŮ: 1  
POČ. PŘÍLOH: 0  
VYŘIZUJE: Ing. Roman Sloup  
TEL.: 972 524 511  
E-MAIL: Sloup@szdc.cz  
DATUM: 30. 11. 2017

**SAMSON PRAHA, spol. s r. o.**  
**Týnská 17/622"**  
**110 00 Praha 1**

**Na vědomí:**  
**SŽDC, s. o.**  
**Správa osobních nádraží**  
**p. Jan Cerha**  
**Václavkova 1**  
**160 00 Praha 6**

### **Stanovisko SON Plzeň k PD stavby „Rekonstrukce nástupiště v železniční stanici Bezdrůžice“**

Posuzovanou přípravnou dokumentaci stavby zpracovala firma SAMSON PRAHA, spol. s r.o. Předmětem stavby je rekonstrukce nástupiště v uvedené stanici, vybudování nového osvětlení nástupiště, orientačního systému, rekonstrukce sociálního zařízení a zřízení dešťové a splaškové kanalizace.

K předložené projektové dokumentaci máme tyto připomínky:

V Příloze B Souhrnná část na straně 7 je v popisu stávajícího stavu splaškové kanalizace uvedena existence pouze 1 žumpy, přičemž ve skutečnosti jsou součástí budovy žumpy dvě. Druhá žumpa se nachází vedle výpravní budovy na straně odlehlé od kolejí (u silnice) a jsou do ní svedeny splašky z bytů ve výpravní budově. Ani z výkresu „C2 Koordinační situace“ není patrné, že bylo s touto žumpou v projektu uvažováno.

Umístění obou žump je zřejmé z kopie výkresu v příloze tohoto dopisu.

Požadujeme, aby veškeré splaškové svody z budovy byly v rámci této stavby napojeny na novou splaškovou kanalizaci a aby obě žumpy byly zrušeny.

V projektu je rovněž řešeno napojení nově vybudované zpevněné plochy mezi nástupištěm a výpravní budovou na dešťovou kanalizaci. Napojení dešťových

okapových svodů z budovy není řešeno. Požadujeme, aby v rámci této stavby byly na dešťovou kanalizaci napojeny rovněž všechny okapové svody z budovy.

Žádáme o zaslání PD týkající se SO 103 a SO 104 k posouzení.

S pozdravem



Ing. Jiří STUNA  
Ředitel SON Plzeň

Příloha: část situačního výkresu žst. Bezručice

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Správa osobních nádraží Plzeň  
Purkyňova 22, 301 00 Plzeň  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(46)

---

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Regionální správa osobních nádraží Plzeň, Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň

---

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka A 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)




# BEZDRUŽICE.

1000.

DO ŽST. PŘIVEZENÁ  
PLYNOVÁ PŘÍPOJKA PRO REMIZU

stoupa 2‰  
dl. 450,72 m



## Výhybky.

čís.	km	směr	úhel, v. v. kříž	vzděl. nařez.	podkl.	vzor	slavení
1	23-7483	P.p.	6°	46,40	žel.	A	puční
2	23-773552	P.p. obousm.	-	40,50	-	A	-
3	23-79390	L.l.	-	43,80	-	A	-
4	23-85766	L.p.	-	43,50	dřev.	A	-
5	23-887508	P.l.	-	43,10	žel.	A	-
6	23-97476	P.p. obousm.	-	42,50	-	A	-
7	24-01241	P.p.	-	43,50	žel.	Xa	-
8	24-03952	L.p.	-	45,30	-	-	-

Stav v lednu 1959  
" " 1974  
" " 1978

Druh pražců	Druh upevňovadel
dřevě	podkl. klínové
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**Ověřovací doložka konverze dokumentu**

Ověřuji pod pořadovým číslem **6188**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: **Roman SLOUP**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dne **04.12.2017 13:14:16**



15d393c6-1c9c-45db-ad72-af6cbf9ed6fe