

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 40081/2019-SŽDC-ORŽ HKR-NPI
Listů/příloh 2/2

E-ZAK

Vyřizuje Ing. Petra Matoušková
Telefon +420 972341374
E-mail ORHKRzvz@szdc.cz

Datum 18. listopadu 2019

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace k VZ 64019156

Dobrý den,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka **Oblastní ředitelství Hradec Králové**, tímto zasílá vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Výměna kolejnic v úseku Letohrad - Lichkov

Dotaz dodavatele č. 1:

Jako uchazeč o výše uvedenou zakázku pokládáme dotaz na zadavatele.

- 1) V poskytnuté dokumentaci, díl 2_3 zvláštní technické podmínky, bod 5.1.4. je uvedena realizace stavby 52N 1. 3. 2020 – 21. 4. 2020. Z této informace nelze vyčíst kolik času je v plánu na jednotlivé objekty. Prosíme zadavatele o informaci v jakém termínu od – do bude výluka pro:
 - a) SO 01 Letohrad-Jablonné nad Orlicí
 - b) SO 02 Jablonné nad Orlicí – Lichkov
 - c) SO 03 Letohrad- Ústí nad Orlicí.
- 2) V soupisu prací jsme v SO 01 nenašli položku na přepravu mechanizace přes 12 tun na místo prováděných prací. Tj. položku pro dvoucestné bagry k výměně či záměně kolejnic a dále také pro stroj na opravné souvislé broušení kolejnic.
- 3) V jakém místě nebo v jakých místech bude předán zhotoviteli materiál dodaný zadavatelem?
- 4) Kolejnicové pasy 75 m budou na železničních vozech, nebo budou již složeny? V případě, že budou složeny, postrádáme v soupisu prací položku na nakládku spojenou s převozem do místa výměny.
- 5) V poskytnuté dokumentaci, díl 2_3 zvláštní technické podmínky, bod 5.1.4. je ve stavebním postupu č. 4 uvedeno následné propracování Duben 2020 – srpen 2020. Pro tuto činnost postrádáme v soupisu prací ve všech objektech položky.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

ad 1) Výluky k daným objektům:

- | | |
|---|--|
| 1. SO 01 Letohrad – Jablonné nad Orlicí | výluka 53N od 29. 2. do 21. 4. 2020 |
| 2. SO 02 Jablonné n. O. – Lichkov | výluka 18N od 23. 3. do 9. 4. 2020
a 25. 2. 2020 10 hodin |
| 3. SO 03 Letohrad – Ústí nad Orlicí | výluka 53N od 29. 2. do 21. 4. 2020 |
- Zadavatel na základě této informace upravil Zvláštní technické podmínky.

ad 2) Položky jsou zahrnuty ve výkazu pro SO 02, neboť se předpokládá využití strojů v obou úsecích současně.

ad 3) Předávaný materiál, tj. kolejnice, budou naloženy na vozech, jež budou přistaveny v žst. Lichkov dne 24. 2. 2020.

ad 4) Kolejnicové pasy 75 m budou naloženy na železničních vozech a budou se skládat z těchto vozů na místo výměny kolejnic v TK dle Technické zprávy.

ad 5) Následné propracování GPK v daných termínech duben-srpen 2020 se provádět nebude, neboť v uvedených SO se provádí pouze podbití a úprava GPK krátkých vybraných úseků z hodnocení grafů MV.

Dotaz dodavatele č. 2:

- 1) V soupisu prací v SO 02 má položka č. 5 „Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce“ chybný kód 5905110010, který patří k položce „Snížení KL pod patou kolejnice v koleji“. Tyto položky ale mají značně rozdílnou jednotkovou cenu i pracnost. Žádáme zadavatele o upřesnění a určení, které typy prací a položek se budou provádět. Upozorňujeme zároveň zadavatele, že chybně zvolený kód položky má značný vliv na předpokládanou kontrolní cenu stavby.
- 2) Stejná chyba se opakuje i v SO 3, u položky č. 5.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

- ad 1) Ano, jde to chybný kód položky a bude opraven kód této položky. Zadavatel požaduje snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce.
Zadavatel na základě této informace upravil Položkový soupis prací.
- ad 2) Ano, jde to chybný kód položky a bude opraven kód této položky. Zadavatel požaduje snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce.
Zadavatel na základě této informace upravil Položkový soupis prací.

Dotaz dodavatele č. 3:

Při prostudování zadávací dokumentace a položkového soupisu prací jsme našli rozpor s předpisem S3/2, kde je dáno, že svařování má probíhat přednostně odtavovací stykovou formou, ve výkazu výměr jsme našli pouze termitové svařování.

Žádáme o kontrolu položkového soupisu prací, zda nechybí položka na odtavovací stykové svařování z důvodu nových kolejnic.

Níže uvedeny SO a položky:

SO 01 – Oprava TK Letohrad – Jablonné n. O.

6	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	45,000		0,00
---	---	------------	--	------	--------	--	------

SO 02 - Oprava TK Jablonné n.O. - Lichkov

14	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	20,000		0,00
----	---	------------	--	------	--------	--	------

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zřízení BK a svařování kolejnic je navrženo pouze aluminotermickým svařováním z důvodu krátkých úseků a většinou jednopasových výměn kolejnic se zřízením BK v těchto úsecích a s napojením do původního stavu kolejového roštu i BK.

Z důvodu termínu uveřejnění změny zadávací dokumentace zadavatel mění znění článku č. 12.1 Výzvy k podání nabídky (Ihůta pro podání nabídek).

Článek 12.1 nově zní:

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (samostatně nebo společně s dalšími dodavateli) a nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím

elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce s výjimkami uvedenými v článku 11 těchto Pokynů. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. Nabídku dodavatel doručí do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Nabídky musí být podány nejpozději do 11. 12. 2019 do 8:00 hodin.

Všechna ostatní ustanovení Výzvy a zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.

Přílohy:

1. Zvláštní technické podmínky
Díl 2_3 Zvláštní technické podmínky - Let - Lich doplněné.doc
2. Položkový soupis prací *Díl 4 Položkový soupis prací s výkazem výměr - opravený.xlsx*

Hradec Králové 18. 11. 2019

S pozdravem

Ing. Lubor Hrubeš v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost:
Ing. Jan Jirowetz