



Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 20696/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Telefon +420 972 244 773  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@szdc.cz

### **„Rekonstrukce žst. Bohosudov“**

#### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 16**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 159:**

Objekt SO 02-36-01

Počet osvětlovacích stožárů uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným v seznamu zařízení VO v TZ, dále v přehledovém schéma – navrhovaný stav, v přehledovém schéma uzemnění a situačním nákrese – nový stav rozvodů nn a osvětlení.

42	743111	2018_OTSKP	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS		16,000 VV	12 PD
43	743112b	2018_OTSKP	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS		27,000 VV	26 Přehledové schéma

Na základě rozporů množství osvětlovacích stožárů vzniká rozpor s množstvím uvedeným ve výkazu výměr u těchto položek:

44	743151	2018_OTSKP	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY	KUS	43,000 VV		
----	--------	------------	---	-----	--------------	--	--

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

#### **Odpověď na dotaz č. 159:**

Správný počet stožárů výšky 6m je 10ks (pol. č.42), s tím souvisí i úprava pol. č. 44 ze 43ks na 37ks. Pol.č.44 je součet svorkovnic, nově teda 10+27=37ks pro stožáry výšky 6m a stožáry výšky 12m. Bylo opraveno v soupisu prací.

#### **Dotaz č. 160:**

Objekt SO 02-36-01:

Počet svítidel uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s množstvím uvedeným ve výpočtu osvětlení – žst. Bohosudov.

48	743473		2018_OTSKP	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 25 DO 45 W	KUS	12,000 VV	29 Relux
49	743474		2018_OTSKP	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 45 W	KUS	27,000 VV	29 Relux

Na základě rozporů množství svítidel vzniká rozpor s množstvím uvedeným ve výkazu výměr u těchto položek:

50	743486		2018_OTSKP	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ - MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DO VÝŠKY 15 M	KUS	43,000 VV	
----	--------	--	------------	---	-----	--------------	--

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 160:**

Počet svítidel souhlasí 12ks LED37W a 27ks LED55W, součet 39ks svítidel (z toho 2ks upevnění na trakční stožár -sestava K). Správně je snížení pol. č. 50 montáže svítidel ze 43ks na 37ks. Bylo opraveno v soupisu prací.

Přílohy:

1) SO033601\_SP\_oprava1.xlsm

V Praze dne 20.11.2019



Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace