

SUDOP Brno spol.s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba : Oprava výhybek a přípojí v žst. Valašské Meziříčí			Datum : prosinec 2014	
Objekt : SO 02 Výhybky č. 63, 64 SO 02.4 Silnoproudá zařízení				Počet listů : 1				
						List č. : 1		
SPOJUJE								
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm ²)	Délka (m)	Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WL150	AYKY-O	4x16	30	Kabelová spojka na stávajícím kabelu vedeném od výhybky č.59	Spojka	Posunutý stávající oddělovací transformátor TS 63 u výhybky č.63	Koncovka	
WL151	AYKY-O	4x16	10	Posunutý stávající oddělovací transformátor TS 63 u výhybky č.63	Koncovka	Posunutý stávající oddělovací transformátor TS 64 u výhybky č.64	Koncovka	
WL152	AYKY-O	4x16	10	Posunutý stávající oddělovací transformátor TS 64 u výhybky č.64	Koncovka	Kabelová spojka na stávajícím kabelu vedeném k výhybce č.73	Spojka	
WL163.1	H07BQ-S (O)	2x2,5	6	Přemístěný stávající oddělovací transformátor TS 63	P 16	Rozvodka MX63.1 výh.č.63	P 16	Nová připojovací skříňka MX63.1
WL163.2	H07BQ-S (O)	2x2,5	6	Přemístěný stávající oddělovací transformátor TS 63	P 16	Rozvodka MX63.2 výh.č.63	P 16	Nová připojovací skříňka MX63.2
WL164.1	H07BQ-S (O)	2x2,5	6	Přemístěný stávající oddělovací transformátor TS 64	P 16	Rozvodka MX64.1 výh.č.64	P 16	Nová připojovací skříňka MX64.1
WL164.2	H07BQ-S (O)	2x2,5	6	Přemístěný stávající oddělovací transformátor TS 64	P 16	Rozvodka MX64.2 výh.č.64	P 16	Nová připojovací skříňka MX64.2