

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

11900/2015/SZDC-SSZ-ÚE-Šle.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

23. 07. 2015

Dle rozdělovníku

„Modernizace ŽST Česká Lípa“

Dodatečné informace - Dodatek č. 11

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 52:

SO 14-40-02 Stavební úpravy ve VB Opět se vracíme k odpovědi na dotaz č 48. Pokud uchazeč zahrne dle dodatečné informace všechny položky soupisu prací SO144002_D11_23_01 do soupisu prací SO144002_sp_oprava1 budou tam mnohé položky duplicitně.

Uvádíme **PŘÍKLAD některých položek soupisů prací pro objekt SO 14-40-02, stavební úpravy VB pro umístění technologií**

SO 14-40-02_sp_oprava1:

5	015170R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLICE	T	58,600
6	015180R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ	T	1,400
7	015240R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	7,100
8	015420R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	5,800
79	981320R	DEMOLICE BUDOV KAMENNÝCH A SMÍŠ S PODÍLEM KONSTR DO 30%	M3OP	783,264
47	641331R	OKNA A DVEŘE KOMPLETNÍ PLASTOVÁ DLE SPECIFIKACE	KS	16,000

SO 14-40-02_D11_23_01:

5	Skládkovné dřevo	t	58,600
6	Skládkovné sklo	t	1,400

7	Skládkovné izolace	t	5,800
8	Skládkovné směsný odpad	t	7,100
1	Demolice budov podíl kce 25% MVC	m3	783,264
12	Mtž okno zdvoj otv v -2,5m zeď	m2	39,996
	NOVA PLASTOVA OKNA		0,000
	/dodavka v m2 vc.ramu a kovani/		0,000
	OZN.1		0,000
	1,10*2,10*13		30,030
	OZN.2		0,000
	1,08*2,10*2		4,536
	ON.3		0,000
	3,00*1,81*1		5,430
12/1	KOMPL DOD PLAST OKEN 16ks	M2	39,996

Dle dodatečné informace č.49 by odvoz na skládku vč. poplatku za uvedený odpad z demolice byl obsažen v soupisu prací již potřeť.

Žádáme zadavatele o prověření všech položek soupisů prací SO 14-40-02_spoprava1 a SO 14-40-02_D11_23_01 a vydání revidovaného soupisu prací pro objekt SO 14-40-02, který jednoznačně stanoví rozsah prací, které mají být zahrnuty do „kompletů“ viz dotaz 2 a 48 a vyloučí tak duplicitní položky.

Odpověď na dotaz č. 52:

Zadavatel znovu uvádí, že soubor „SO 14-40-02_D11_23_01.xls“, byl dodavatelům zaslán jako otevřená forma souboru **Výkazu výměr** obsaženého v projektové dokumentaci ve formátu PDF. Tento soubor je **pouze podkladem** pro vypracování **Soupisu prací** v oblasti stavební části a statiky. (Obdobně byly dodavatelům zaslány ve formátu XLS i některé další **pomocné soubory Výkazů výměr** v oblastech elektroinstalací, vytápění apod.). **Proto není možné hledat duplicity mezi pomocnými soubory Výkazů výměr a konečným Soupisem prací.** Nadále zůstává platný **Soupis prací „SO 14-40-02_spoprava1“, který je jako jediný uchazeči oceňován.**

Pro vyloučení jakýchkoliv dalších pochybností přikládáme ještě soubor „SO144002_rozpis agregovaných položek KPL.xlsx“, ve kterém je uveden rozpis agregovaných položek – všech položek, které jsou v Soupisu prací uvedeny v jednotce „komplet“ (kpl). **Tento soubor je opět pouze pomůckou pro stanovení ceny položek s jednotkou „kpl“.** Dodavatelé oceňují pouze konečnou agregovanou položku v Soupise prací.

Dotaz č. 53:

V **PS 02-02-23 výh. Žizníkov, kamerový systém**, žádáme zadavatele o prověření správného množství u položek č. 3 a č. 4.

3	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	40,000
4	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	40,000

Odpověď na dotaz č. 53:

Jedná se o překlep v měrné jednotce. Správně má být uvedena jednotka „metr“ (m). Délka kabelu je tedy 40 m. Přikládáme opravený soubor Soupisu prací (PS020223_sp_oprava1.xls).

Přílohy SO144002_rozpis agregovaných položek KPL.xlsx
PS020223_sp_oprava1.xls



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace