



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

MÍSTNOST ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHOVÁ PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY
1.01	ROZVODNA VN	32,18	CEM. POTĚR+EPOXID. STĚRKA +DIELEKTRICKÝ KOBEREK	KERAM.SOKLIK
1.02	TRAFOKOMORA	9,57	CEM. POTĚR+EPOXID. STĚRKA +DIELEKTRICKÝ KOBEREK	KERAM.SOKLIK
1.03	MÍSTNOST ÚSTŘED. OVLÁDÁNÍ	7,11	CEM. POTĚR+EPOXID. STĚRKA +DIELEKTRICKÝ KOBEREK	KERAM.SOKLIK
1.04	ROZVODNA NN	17,55	CEM. POTĚR+EPOXID. STĚRKA +DIELEKTRICKÝ KOBEREK	KERAM.SOKLIK
1.05	UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ	33,93	CEMENTOVÝ POTĚR +PVC	
1.06	SDĚL. ZAŘÍZENÍ OSŽ	9,60	CEMENTOVÝ POTĚR +PVC	
1.07	SDĚL. ZAŘÍZENÍ SDC	13,40	CEMENTOVÝ POTĚR +PVC	
1.08	STAVĚDLOVÁ ÚSTŘEDNA	73,94	CEMENTOVÝ POTĚR +PVC	
1.09	ZÁDVEŘÍ	4,03	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZNÁ	KERAM.SOKLIK S POŽLÁBKEM

PŘEDMĚT OPRAVNÝCH PRACÍ:

- Výroba, dodávka, montáž, vyzkoušení a zprovoznění rozvaděče DŘT01 včetně vybavení a software
- Základní programové vybavení telemechanické jednotky (PLC) pro objekt trafostanice v žst.
- SW-ovladače komunikace, parametrizace - pro nadřazený systém
- Řešení a realizace komunikace pro budoucí připojení technologie POZ
- Úprava, dodávka a montáž veškeré nutné kabeláže, komunikací, uzemnění a nutných stavebních úprav dotčené technologie
- Zapojení kabelů napájení a signálů a povelů
- Připojení jednotlivých technologií do zařízení DŘT
- Zprovoznění všech potřebných komunikací na objektu trafostanice v žst.
- Vyhotovení check listů
- Odpojení a demontáž stávající skříně DŘT
- Likvidace odpadů
- Funkční zkoušky všech technologií objektu trafostanice v žst.
- Komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu
- Zkoušky, výchozí revize, vydání průkazu způsobilosti, Dokumentace skutečného provedení
- Zaškolení obsluhy
- Všechny ostatní práce specifikované tímto projektem a soupisem prací a dodávek

INDEX	ZNĚNA	DATUM	PODPIS	Petr Kudělka U Sadu 354 747 20 Vřesina e-mail: petr.kudelka@petrkudelka.cz	
ODP. PROJEKTANT:	PETR KUDĚLKA		<i>Petr Kudělka</i>		
NAVRHL. VYPRACOVAL:	PETR KUDĚLKA		<i>Petr Kudělka</i>		
KONTROLOVAL:	IVAN KUDĚLKA				
PD - Oprava DŘT v žst. JO, SA, SNO				© Petr Kudělka	
PS 02 - žst Jistebník – Rozvaděč DŘT				MĚR: 1:50	FORMÁT: A4
Dispozice trafostanice				ÚČEL: PROJEKT	LIST: 1
				DATUM: 06/2019	LISTŮ: 1
				ČÁST DOKUM.: D.3.1	PŘÍLOHA: 03