



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
101	ZADVĚŘÍ	3.96
102	HLAVNÍ POKLADNA	27.09
103	CHODBA	22.32
104	ZAVAZDLOVÁ TRANZITA	30.42
105	ÚSCHOVNA ZAV.+SKL.SPĚŠNIN	60.44
106	OSOBNÍ POKLADNY	26.07
107	WC ŽENY	4.66
108	UMÝVÁRNA ŽENY	7.47
109	ŠATNA ŽENY	20.55
110	DENNÍ MÍSTNOST	16.98
111	WC+UMÝV.MUŽI	6.25
112	KOMANDUJÍCÍ	14.28
113	SCHODIŠTĚ	15.10
114	VÝTAH TĚL.POSÍŽENÍ	7.32
115	VSTUPNÍ HALA	141.20
116	OKLIDOVÁ KOMORA	7.09
117	WC MUŽI – VEŘEJNOST	12.85
118	WC ŽENY – VEŘEJNOST	10.47
119	WC INVALIDÉ	4.00
120	INFORMACE	7.00
121	PRODEJNA TISKU	11.07
122	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	42.80
123	MÍSTN.NAPAJENÍ ZAB.ZAŘ.	31.19
124	KABELOVÉ ZÁVĚRY	10.12
125	SKLAD	8.20
126	CHODBA	26.26
127	SOC. ZAŘ. ZAMĚSTNANCI	9.00
128	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	12.75
129	PŘEDSÍN	5.55
130	SCHODIŠTĚ	15.65
131	TRAFOKOMORA	19.50
132	MÍSTNOST GO	10.00
133	ROZVODNA NN	16.19
134	ROZVODNA VN	30.94
136	DENNÍ MÍSTNOST	16.15
137	ČEKÁRNA	51.00
138	SCHODIŠTĚ	9.50

- Výroba, dodávka, montáž, vyzkoušení a zprovoznění rozvaděče DŘT01 včetně vybavení a software
- Základní programové vybavení telemechanické jednotky (PLC) pro objekt trafostanice v žst.
- SW-ovladače komunikace, parametrizace - pro nadřazený systém
- Řešení a realizace komunikace pro budoucí připojení technologie POZ
- Úprava, dodávka a montáž veškeré nutné kabeláže, komunikací, uzemnění a nutných stavebních úprav dotčené technologie
- Zapojení kabelů napájení a signálů a povelů
- Připojení jednotlivých technologií do zařízení DŘT
- Zprovoznění všech potřebných komunikací na objektu trafostanice v žst.
- Vyhotovení check listů
- Odpojení a demontáž stávající skříňě DŘT
- Likvidace odpadů
- Funkční zkoušky všech technologií objektu trafostanice v žst.
- Komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu
- Zkoušky, výchozí revize, vydání průkazu způsobilosti, Dokumentace skutečného provedení
- Zaškolení obsluhy
- Všechny ostatní práce specifikované tímto projektem a soupisem prací a dodávek

INDEX	ZNĚNA	DATUM	PODPIS	<i>Petr Kudělka</i> U Sadu 354 747 20 Vřesina e-mail: petr.kudelka@petrkudelka.cz	
ODP. PROJEKTANT:	PETR KUDĚLKA		<i>Petr Kudělka</i>		
NAVRHL., VYPRACOVAL:	PETR KUDĚLKA		<i>Petr Kudělka</i>		
KONTROLOVAL:	IVAN KUDĚLKA				
PD - Oprava DŘT v žst. JO, SA, SNO PS 04 - žst Studénka – Rozvaděč DŘT				© Petr Kudělka MĚR: 1:50 ÚČEL: PROJEKT DATUM: 06/2019 FORMÁT: 10A4 LIST: 1 LISTŮ: 1	
Dispozice trafostanice a objektu TG				ČÁST DOKUM.: D.3.1	PRÍLOHA: 03