

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

9 474/2015/SZDC-SSZ-ÚE-ŠI.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

16. 06. 2015

Dle rozdělovníku**„Modernizace ŽST Česká Lípa“****Dodatečné informace - Dodatek č. 2**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 4:

SO 14-14-01

34	924912	NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM	M	627,000
----	--------	--	---	---------

Domníváme se, že výměra varovného pásu neodpovídá projektové dokumentaci.

V přílohách SO141401_03_1.pdf a SO141401_03_2.pdf vychází odměřením celková výměra na cca 15m.

Žádáme zadavatele o opravu množství.

Odpověď na dotaz č. 4:

Soubory SO141401_08.pdf (Výkaz výměr) a SO141401_sp.xls (Soupsi prací) nahradte aktualizovanými soubory, které jsou přílohou této odpovědi.

Dotaz č. 5:

SO 14-14-01

V soupisu prací není obsažena položka pro zdrsňený hmatový pás umístěný před výstupem z podchodu na nástupiště v délce cca 3,6m

Odpověď na dotaz č. 5:

Soubory SO141401_08.pdf (Výkaz výměr) a SO141401_sp.xls (Soupsi prací) nahradte aktualizovanými soubory, které jsou přílohou této odpovědi.

Dotaz č. 6:

SO 14-40-01 a SO 14-41-01

V zadávací dokumentaci není obsažen výpis materiálu zastřešení ostrovních nástupišť a zastřešení u výpravní budovy. Jedná se u obou objektů o atypickou ocelovou konstrukci o značné hmotnosti.

Doplň zadavatel dodatečně do dokumentace výpisy materiálu?

(v podrobnosti jako např. u SO 14-14-01)

Odpověď na dotaz č. 6:

Pro účely soutěže se zadavatel domnívá, že jsou dostačující součtové výměry materiálů. Pro možnost bližší specifikace a odstranění pochybností dodavatelů, zadavatel v rámci Dodatečných informací oba podrobnější výpisy materiálu v brzkém termínu doplní.

Dotaz č. 7:

SO 14-20-01 Podchod

Položka č.22 41101Rpon PODHLED PODCHODU Z POHLEDOVÝCH PANELŮ, **žádáme o bližší specifikaci materiálu**

Odpověď na dotaz č. 7:

Specifikace materiálu podhledů v podchodu:

V celé půdorysné ploše "zastropení" podchodu je ze spodní strany zavěšený podhled z desek na bázi tvrzených syntetických pryskyřic tl. 8 mm.

Nad podhledem mohou být vedeny kabely osvětlení, informačního systému, atd.. Pro přístup do prostoru podhledu budou vybrané řady podhled. desek opatřeny panty, aby je bylo v případě potřeby možné vyklopit a tím vznikl přístup do prostoru nad podhledem.

Spárořez s kladením desek, s otvíravými částmi a s umístěním svítidel je součástí dokumentace podchodu.

V rámci sjednocení vzhledu stanice bude jednotný materiál (včetně dekoru) na všech částech stavby (podhledy přístřešků, podhledy v podchodu, podhledy u výstupů z podchodu, podhledy a fasády na budově pro cestující atd. viz arch. řešení stavby). Výběr materiálu podléhá schválení architekta stavby.

Dotaz č. 8:

Objekt SO 14-40-02

Položka č. 52 700001R ELEKTROINSTALACE NN D.1.4.-4	KPL 1,0
Položka č. 53 700002R VZDUCHOTECHNIKA D.1.4.-3	KPL 1,0
Položka č. 56 720000R ÚPRAVY ZTI	KPL 1,0
Položka č. 57 730000R ÚPRAVY VYTÁPĚNÍ	KPL 1,0

Objekt SO 14-40-03

Položka č. 12 38000R STAVEBNÍ ÚPRAVY TRAFOSTANICE	M3/OP	382,536
Položka č. 17 RRRRRR ELEKTROINSTALACE		soubor 1

Objekt SO 02-40-01

Položka č.12 3800R1 STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VB	M3/OP	1102,5
Položka č.2 RRRRRR ELEKTROINSTALACE		soubor 1

K uvedeným položkám jsou z zadávací dokumentaci ve formátu PDF podrobné rozpočty, **žádáme zadavatel o zaslání podrobných položkových rozpočtů ve formátu excel.**

Dále se ptáme, zda má uchazeč do nabídky přiložit i tyto podrobné rozpočty, nebo postačuje dle stávajícího zadání ocenit 1 kpl, příp. M3/OP

V případě že se bude oceňovat jen 1 kpl, příp. M3/OP, žádáme o vysvětlení jakým způsobem bude vítězný uchazeč prokazovat jednotlivé položkové ceny k fakturaci za tyto objekty.

Odpověď na dotaz č. 8:

Soubory v otevřeném formátu (SO144002_D11_23_01.xls, SO144003_01_5_vv.xls, SO144003_02_2.xls, SO024001_01_5_vv.xls, SO024001_02_2.xls) přikládáme jako přílohy této odpovědi.

Soubory slouží jako podklad pro zpracování nabídky ceny za položky uvedené v Soupisu prací.

Přílohy SO144002_D11_23_01.xls
SO141401_sp_oprava1.xls
SO141401_08_oprava1.pdf
SO144003_01_5_vv.xls
SO144003_02_2.xls
SO024001_01_5_vv.xls
SO024001_02_2.xls



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace