

MONZAS spol. s r. o.
Blahoslavova č.p. 937/62
400 01 Ústí nad Labem-centrum

ŽÁDOST ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
09.11.2017	FVS - D/390/2017/Ba	Stanislav Baláž / 482312122	Frýdlant / 09.11.2017

- určení místa: **Frýdlant**
- obsah žádosti: **Doplnění závor na přejezdu P2885 v km 3,110 na trati Frýdlant v. Č. - Jindřichovice pod Smrkem, k.ú.: Frýdlant**
- žadatel: **MONZAS spol. s r. o., Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Blahoslavova, č.p. 937/62, 40001**

Výše uvedený žadatel vyznačil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení v majetku nebo správě společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (dále jen „FVS“). FVS vydává následující vyjádření:

V zájmovém území **dojde ke střetu** s vodohospodářskými zařízeními ve správě FVS.

S výše uvedenou stavbou FVS vydává souhlas, s následujícími podmínkami:

Při umístění staveb trvalého charakteru bude zachováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, podle §23 odst. 3 a 5 následovně:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Při styku s podzemními zařízeními v majetku, nebo správě FVS, bude dodržena ČSN 736005. Výkopové práce v ochranném pásmu budou probíhat ručně.

Zákresy našich zařízení jsou pouze informativní, proto je vždy nutné vytyčit trasu vedení v terénu. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou majetkem vlastníků připojených nemovitostí a nejsou součástí vyjádření, případně jsou zakresleny rovněž pouze orientačně.

Vytyčení vodohospodářských zařízení:

- | | | |
|---|-------------|--|
| • ústředna: | 482 312 122 | fvs@fvs.cz |
| • vedoucí provozu vodovodů a kanalizací | 607 713 506 | stejskal@fvs.cz |

S dotazy k vyjádření se lze obrátit na naši společnost prostřednictvím e-mailu dokumentace@fvs.cz nebo na těchto telefonních číslech 482 312 122 nebo 723 172 561.

Vždy je nutno uvést datum a značku našeho vyjádření.

Toto vyjádření platí dva roky od data vydání.

Stanislav Baláž, DiS.
dokumentace sítě



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel: 482 312 122, fax: 482 312 388

Rozdělovník:

1. adresát - zasláno e-mailem
2. vlastní kopie pouze elektronicky