

Naše zn. 10665/2019-SZDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Renáta Majerová
Telefon
Mobil 724 932 325
E-mail Majerova@szdc.cz

Datum 5. prosince 2019

Věc: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 16
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 263:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci pro objekt PS 03-13-02.1, Žst. Brno-Horní Heršpice, TS 25/0, 4 kV pro EOv, uvedený počet a typy kabelů v soupisu prací nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce - v souboru PS031302.1_10_TREOV_soupis_kabelu. Jde o tyto položky:

38	742542-R1	KABEL NN - JEDNOŽÍLOVÝ, 6-CHBU OD 95 DO 150 MM2	M	65,000
50	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	10,000
48	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	10,000
49	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	25,000
45	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	60,000
47	742G13	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	10,000
46	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	30,000
43	742F13	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	10,000
42	742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S	M	5,000

		PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2		
44	742F14	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	30,000
53	742J29	KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45	M	10,000

Žádáme zadavatele o prověření množství v projektové dokumentaci a soupisu prací.

Odpověď:

Oprava typu kabelu z 6-CHBU na 1-CHBU u položky č. 38. Položka č. 42 není uvedena v soupisu kabelů, jedná se o uzemňovací vodič, viz příloha č. 7 PS 03-13-02.1. U zbylých uvedených položek projektant nenašel rozpor s přílohou „Soupis kabelů“ a tudíž v soupisu prací zůstávají stávající typy kabelů a jejich výměry, viz příloha: PS 03-13-02.1_a.xlsx

Dotaz č. 264:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci pro objekt SO 03-06-06, Žst. Střelice, EOv, uvedený počet a typy kabelů v soupisu prací nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce v souboru SO030606_04_Soupis kabelu. Jde o tyto položky:

20	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	1 510,000
19	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	2 660,000
21	742H14	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	10,000
18	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	4 180,000

Žádáme zadavatele o prověření množství v projektové dokumentaci a soupisu prací.

Odpověď:

Nenalezen rozpor mezi tabulkou Soupis kabelů a Soupisem prací. Vše množstevně odpovídá.

Dotaz č. 265:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci pro objekt 03-06-06.1, Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava EOv, uvedený počet a typy kabelů v soupisu prací nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce v souboru SO030606.1_04_Soupis kabelu. Jde o tyto položky:

20	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	1 750,000
19	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	730,000

18	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	730,000
21	742J29	KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45	M	20,000

Žádáme zadavatele o prověření množství v projektové dokumentaci a soupisu prací.

Odpověď:

Nenalezen rozpor mezi tabulkou Soupis kabelů a Soupisem prací. Vše množstevně odpovídá.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha:

PS 03-13-02.1_a.xlsx

V Olomouci dne 5. 12. 2019



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace