



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 21963/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Telefon +420 972 244 738
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@szdc.cz

Datum 5. prosince 2019

„Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 19:

V soupise prací k ocenění, v části PS 001 Zabezpečovací zařízení, jsou uvedeny položky na dodávku a montáž nové výkolejky se zámkem a návěsním tělesem.
Z technické zprávy a ze situačního schématu ovšem není zřejmé, že se by se měla dodávat a montovat výkolejka nová.
Dovolujeme si Vás požádat o upřesnění projektové dokumentace, nebo soupisu prací k ocenění.

Odpověď na dotaz č. 19:

Koncepce provozu a zabezpečení se upřesňovala ještě po odevzdání dokumentace, technická zpráva a situační schéma PS 001 Zabezpečovací zařízení již zohledňuje poslední rozhodnutí. Nová výkolejka se nebude osazovat.

V soupisu prací v PS 001 Zabezpečovací zařízení níže uvedené položky jsou odstraněny:

pol.č. 4, kod 75C221 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM – DODÁVKA

pol.č. 5 kod 75C227 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM – MONTÁŽ

Sdělení zadavatele:

Zadavatel sděluje, že v soupisu prací byla v SO 101 ŽST Bezručice, nástupiště a přístupové komunikace opravena/navýšena položka č.34 kod 9111A1 ZÁBRADLÍ OCHRANNÉ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ. Nová výměra odpovídá výkresu zábradlí 10,53 m.

Soupis prací s výkazem výměr – OPRAVA - zároveň nahrazuje původní, v sekci „Zadávací dokumentace“ na profilu zadavatele (E-ZAK).

Přílohy:

Příloha – Soupis prací s výkazem výměr – OPRAVA

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním/doplněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 5 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze dne 05. 12. 2019



Ing. Pavel Paidar
náměstek ředitele pro techniku – oblast Praha
Stavební správa západ
na základě pověření č. 7/2018 ze dne 6.8.2018
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955
DIČ: CZ70994234
(40)