



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	<b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b> LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz <a href="http://www.moravia.cz">http://www.moravia.cz</a>

OBJEDNATEL		<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
PAVEL MAREČEK		PAVEL MAREČEK	
KRAJ: ZLÍNSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: BYSTRICE POD HOSTÝNEM	OBEC: BYSTRICE POD HOSTÝNEM
Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem  PS 11-28-01.2 Žst. Bystřice pod Hostýnem, klimatizace		ZAK. ČÍSLO MCO	17-015-232-PD
		ÚČEL	PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE
		DATUM	LISTOPAD 2017
		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
Výkaz výměr		ČÁST D.D.1.1	PŘÍLOHA 03

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :  
Zpracoval, firma :

„Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“  
Žst. Bystřice pod Hostýnem, klimatizace  
11/2017  
P. MAREČEK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 11-28-01.2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 768		KLIMATIZACE								
22 768A		CHLAZENÍ			....					
23 768R00001		Venkovní a vnitřní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A Sestava s plynulou regulací výkonu 2,5kW  Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - v.č. kabelového dálkového ovládání El. příkon přivezen k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/  Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu	kus	2,000	0,038	0,076 0,000   0,000				
26 768R00002		Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace -  Odvod kondenzátu - 1m Doplnění chladiva R410 A - 2kg Instalační lišty	kus	1,000	0,012	0,012 0,000 0,000 0,000				
29 768R00003		Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	2,000		0,000				
31 768R00004		Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	kus	2,000	0,000	0,000				
32 768R00005		Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava	kus	2,000	0,000	0,000				
33 768R00006		Montáž klimatizační jednotky sestavy - venkovní a vnitřní	kus	2,000	0,000	0,000				
						0,000 0,000				
S	Celkem za 768	KLIMATIZACE				0,088				

Díl: TZ		Hlava HSZ								
38 731 TZ 1		PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY	kus	1,000	0,000	0,000				

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem"

Název PS,SO : Žst. Bystřice pod Hostýnem, klimatizace

Datum zpracování : 11/2017  
Zpracoval, firma : P. MAREČEK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 11-28-01.2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000				