

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8

779 00 Olomouc

Vaše žádost ze dne, značka:

06.10.2017

17-015-232-PD

Naše značka:

130170011

Vyřizuje:

Ing. Petr Čechmánek

Slavičín dne:

10.10.2017

Věc: Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění komplexní novely č. 350/2012 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Bystřice pod Hostýnem

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc - organizační jednotka, zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, Ing. Lumír Holešovský, zástupce hlavního inženýra projektu

Č. zakázky: 17-015-232-PD

Předmětem předložené dokumentace ve stupni DUR je výstavba nové výpravní budovy, nová nástupiště, zastřešení nástupiště a přístřešků pro cestující v Žst. Bystřice pod Hostýnem. Zpevněné plochy v okolí nové výpravní budovy byly řešeny zcela nově, se zachováním příjezdu k zadnímu traktu budov a přístupu pro cestující k nástupišťům přes zastřešenou rampu a technologickou rampu u nového technologického objektu. V navržené zpevněné ploše přístupné stávajícím sjezdem z kruhového objezdu jsou nově navrženy parkovací plochy pro zaměstnance, taxislužbu, parkování TP a službu K+R.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1) písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V navazujícím stupni projektové dokumentace řešit všechny prvky bezbariérového řešení tak, aby bylo možno ověřit funkčnost (parkovací místa, výpravní budova atd.).
2. Doporučujeme v navazujícím stupni projektové dokumentace řešit parkovací místo pro osobu doprovázející dítě v kočárku – dopravu lze považovat za službu – § 4 odst. 3 vyhl. č. 398/2009 Sb.
3. Prostory pro nejméně 20 % pokladen a přepážek musí umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace § 4 odst. 4 vyhl. č. 398/2009 Sb.
4. Přístup k výpravní budově musí být vytyčený akusticky § 5 odst. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb.
5. Na zábradlí musí být ve výši 100–250 mm umístěna vodorovná tyč jako vodící prvek pro bílou hůl dle vyhl. č. 398/2009 Sb. (Příloha č. 1 bod 1.2.10.).
6. Komunikace pro chodce u přejezdu musí mít přirozenou vodící linii a celkovou šířku nejméně 1600 mm, protože varovný pás musí přesahovat signální pás (šířka 800 mm) na jedné straně nejméně o 800 mm dle vyhl. č. 398/2009 Sb. (Příloha č. 1 body 1.2.1.1., 1.2.2. a 1.2.4.).

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek, které se promítnou následně i do dokumentace pro stavební povolení i samotného stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy. Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek.

S pozdravem



Ing. Petr Čechmánek, odborný konzultant

Adr. střediska: Středová 833, 76321 Slavičín
+420 608 966 628, petr.cechmanek@email.cz

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT -130-

Ing. Petr Čechmánek
Středová 833
763 21 Slavičín
petr.cechmanek@email.cz
+420 608 966 628

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc

Slavičín, 10. října 2017

Vážení,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou další spolupráce v oblasti bezbariérové řešení staveb. Jsem 13 let vozíčkář, a tak mohu kromě teorie dané zákony a vyhláškami, nabídnout praktické zkušenosti s bezbariérovostí. Vždy se snažím najít řešení, které bude výhodné jak pro investory, tak pro osoby zdravotně postižené.

S pozdravem


Petr Čechmánek

