



Naše zn. 11142/2019-SZDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 4/1

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil 722 819 305
E-mail KlimesJa@szdc.cz

Datum 12. prosince 2019

Věc: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Předmětem plnění je rekonstrukce evidované nemovité kulturní památky. Mezi zadávacími podklady jsme ale nenašli závazná stanoviska státní památkové péče. Existují? Žádáme o jejich poskytnutí.

Odpověď: Závazné stanovisko o státní památkové péče je součástí Koordinovaného závazného stanoviska města Bohumín strana 9-11, v dokumentu MÚ Bohumín v části 08_H.DOKLADY ve složce PROJEKT_VB.

Dotaz č. 2:

Vedle jiného zadavatel požaduje předložit restaurátorskou licenci kód 3b, pro tyto všechny disciplíny - kámen, štuk, umělý kámen a sádra.
Nepodařilo se nám však najít žádné položky oceňovacího výkazu výměr, které by řešily restaurování „umělého kamene“ ani restaurování „sádry“. Proč je tedy požadována licence pokrývající i tyto, zřídka se objevující, materiály? Nebude tudíž dostačující předložení restaurátorské licence kód 3b – ale jen pro kámen a pro štuk?

Odpověď: Zadavatel požaduje doložit licence pro všechny čtyři disciplíny, neboť za práci s umělých kamen lze považovat reprofilační práce na kamenných prvcích hmotou na bázi organokřemičitanu. Při výměně výplní (oken) ve vestibulu může dojít k poškození ozdobných sádrových štuků v interiéru, proto požadujeme restaurátorskou licenci i na sádra. Položka soupisu prací číslo 45 v SO 01 byla v popisu položky doplněny o text umělý kámen, položka číslo 49 o text sádra. Aktualizovaný soupis prací zasíláme v příloze č. 1.

Dotaz č. 3:

45	K	HZS001.RKAM	Hodinová zúčtovací sazba restaurátér kamene	hod	450,000
	VV		(7,5*2)*30		450,000
	VV		Mezisoučet		450,000
46	M	999100000.RKAM	<i>jiný materiál - materiál pro opravu kamene - organokřemičitanový přípravek, atd.</i>	kpl	1,000
54	K	OSTORGANKREMY.R	Zpevnění styčných ploch organokřemičitanem dle popisu v TZ a ve výkresech - kompletní dodávka + montáž systémového řešení	kpl	1,000
	VV		1		1,000
	VV		Mezisoučet		1,000
55	K	OSTTRHLINY.R	Kompletní sanace trhlin dle popisu v TZ a ve výkresech	kpl	1,000

Ze specifikace výše uvedených položek nelze přesně stanovit rozsah prováděných prací a to hlavně u položky č.46. Dle našich odborných subdodavatelů nelze stanovovat rozsah restaurátorských prací v HZS. Žádný restaurátor nedává cenovou nabídku v HZS, jelikož nelze

dopředu stanovit rozsah prací. S tím je spojena i spotřeba materiálu. V TZ ani v dokumentaci není přesně stanoven rozsah prací. Dále u položek č.54 a č.55 žádáme o vysvětlení, zda se neopakují prováděné práce spolu se spotřebou materiálu z položek č.45 a č.46.

Vzhledem k tomu, že z popisu a ani z dokumentace nevyplývá konkrétní rozsah, nejsou dodavatelé schopni položku řádně ocenit tak, aby odpovídala skutečnosti. To pak může vést k tomu, že jednotliví dodavatelé nebudou schopni ocenit tyto položky porovnatelným způsobem. V této souvislosti proto žádáme zadavatele o jasnou a srozumitelnou specifikaci rozsahu prací a spotřeby materiálu.

Odpověď:

V SO 01 „Oprava fasády části A,B,C,D,E“ bylo v soupisu prací aktualizováno níže uvedené:

- Položka číslo 45 – byl opraven popis a MJ, doplněna výměra
- Položka číslo 46 – byl opraven popis a MJ, doplněna výměra
- Byla vložena nová položka číslo 56
- Položka číslo 54 byla z důvodu duplikity zrušena bez náhrady
- Položka číslo 55 byla opravena MJ a doplněna výměra
- Byla aktualizována položka číslo 49+50 – štukatérské práce.

V příloze zasíláme aktualizovaný soupis prací.

Dotaz č. 4:

Dřevěné prvky výplní otvorů mají být vyrobené z euro hranolu dubového fixního nebo z euro hranolu podélně napojovaného? Nikde v projektové dokumentaci není materiál přesně definován a mezi těmito profily je značný finanční rozdíl. Žádáme o přesnou specifikaci. V tomto případě nelze výplně otvorů nacenit.

1. 65	K	767000000.R	Kompletní dodávka+montáž nových zámečnických prvků - mřížky, vlez atd. dle popisu ve výkresech a v TZ	kpl	1,000
-------	---	-------------	---	-----	-------

Jaký je rozměr a tvar vlezu, mřížek...Z uvedeného popisu a dokumentace nelze výše uvedenou položku nacenit.

Odpověď: Zámečnické prvky jsou pouze v SO 02, v soupisu prací se jedná o položku číslo 35 v Díle 765, specifikace zámečnického prvku Z/1 je uvedena ve výpisu s označením S001+S002-140.pdf.

Dotaz č. 5:

SO 02 - Výměna tasádních výplní otvorů 44 K OSTATNÍ Kompletní dodávka a montáž dodatečného vybavení oken ventilátory dle specifikace položek F01-32 a dle požadavků

Č.	SCHEMA	POPIS
F/01		<p>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ</p> <p>MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ). TLOUŠŤKA 60</p> <p>KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLÁPĚCÍ S FIXNÍM NADSVĚTLKEM</p> <p>DO OTVORU V ROZMĚRÍ VEL. $S=1200-1250$, $V=2600-2650$ (1850)</p> <p>ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $u=1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$</p> <p>JEDNOSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIERU KALENÉ</p> <p>KOVÁNÍ CELOOBYVDOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PR</p> <p>OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROV</p> <p>BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZÚRA, VYSOKOTLAKÝ NÁT</p> <p>(V ODSŤINU DLE JÍŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VES)</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA)</p> <p>- POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU</p> <p>VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚR</p> <p>BAREVNĚ ŘEŠENÍ PŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBO</p> <p>NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU</p> <p>VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIERU A PROVOZU</p> <p>PŘÍPADNĚ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOV</p>

K nacenění položky na kpl D+M dodatečného vybavení oken žaluziemi nejsou dle specifikace položek F01-32 zadány podklady k řádnému ocenění.
Prosíme tedy o upřesnění a doplnění specifikace žaluzií.

Odpověď: Žaluzie budou oceněny u oken dle výpisu prvků s označením F/01, F/02, F/12 a F29. V SO 02 v aktualizovaném soupisu prací zasíláme opravenou položku č. 44 a novou položku číslo 47 a 48.

Dotaz č. 6:

Dřevěné prvky okna a dveře: Dřevěné prvky okna a dveře mají být z euro hranolu. Není uvedeno, zda z euro hranolu napojovaného nebo z euro hranolu fixního – bez délkového napojení. Je zde značný cenový rozdíl.

Budou okna a dveře z euro hranolu napojovaného nebo z euro hranolu fixního?


Odpověď: okna a dveře budou z euro hranolu fixního.

Dotaz č. 7:

Dřevěné prvky okna: Budou dělicí příčky oken nalepovací nebo bude okno mít dělení po jednotlivých tabulích?

Odpověď: dělení okenních a dveřních tabulí bude dle požadavku NPÚ řešeno jako pevné sklo dělicí příčky, tzn. samostatně zasklené tabule. Přesný rozměr a řešení bude upřesněno při vzorkování výplní oken a dveří pro schválení ze strany NPÚ.

Dřevěné prvky okna

	<p>NOVÁ OKENÍ SESTAVA - dle původních výplní s novým dělením</p> <p>OKNO DŘEVĚNÉ "EURO" DĚLENÉ MATERIÁL - DŘEVO (DUB - DLE NOVÝCH DVEŘÍ), TLOUŠŤKA 68mm KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM DO OTVORU V ROZMEZÍ VEL. $S=1200-1250$, $V=2600-2650$ (1850+800) mm ZASKLENÍ (IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $u = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}$) JEDNOSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (Z INTERIÉRU KALENÉ) KOVÁNÍ CELOOBYVDOVÉ, STANDARD ELOX V MOSAZNÉM PROVEDENÍ OPLECHOVÁNÍ - VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ V MOSAZNÉM PROVEDENÍ BARVA RÁMU A KŘÍDLA - HNĚDÁ LAZŮRA, VYSOKOTLAKÝ NÁTĚR (V ODSTĚNU DLE JIŽ VYMĚNĚNÝCH VTUPNÍCH DVEŘÍ DO VESTIBULU I) VNITŘNÍ PARAPET - TERACO (NA 1/3 OKNA) - POSOUZENÍ ZPĚTNÉHO POUŽITÍ PŮVODNÍHO PARAPETU VNĚJŠÍ PARAPET - MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH S NÁTĚREM (HNĚDÝ) BARVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR A ZÁSTUPCI NPÚ</p> <p>NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORU PŘED VLASTNÍ VÝROBOU !! NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU VYBAVIT ŽALUZIEMI - DLE POTŘEBY INTERIÉRU A PROVOZU PŘÍPADNĚ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ MŘÍŽE ZACHOVAT - OBNOVA NÁTĚRU</p>	38
---	---	----

- Můžete vysvětlit, jaké bude izolační dvojsklo?
- Máme to chápat tak, že bude z vnější strany bezpečnostní sklo a z interiéru kalené sklo?
- Nebo bude bezpečnostní sklo z vnější a z vnitřní strany a z vnitřní strany bude kalené?
- Nebo bude

Odpověď:

- zasklení oken a dveří bude provedeno izolačním dvojsklem s U cca $1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}$
- bezpečnostní zasklení bude provedeno z vnější strany lepeným sklem a z vnitřní sklem kaleným
- zasklení musí splňovat požadavky odolnosti P5A dle ČSN EN 356, celoobvodové kování bezpečnostní třídu RC3 dle ČSN EN 1627.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 23. 12. 2019 v 10:00 hod na den 6. 1. 2020 v 10:00 hod.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:
čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **6. 1. 2020 do 10:00 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: VVZ_EZAK_D1 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín [zadání]

V Olomouci dne 12.12.2019



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace