



\*1) Uzemnění budovy přivedené ke kontejnerům provizorní DK. Řeší SO elektroinstalace výpravní budovy. 5–10 Ohm (mimo POTV)

ZE kabel typu TCEKPFLEZE  
EY kabel typu TCEKPFLEY  
  
stávající kabely  
provizorní kabely

22.11.2019

Odpovědný projektant: Podpis: <i>Ing. Miloslav Švorčík</i>		Název dokumentu:							Změna:	
Vypracoval: Podpis: <i>Ing. Miloslav Švorčík</i>		SCHEMATICKÝ KABELOVÝ PLÁN KABELY DO TLAČÍTKOVÉ DESKY							-	
Skart. znak: V20/2040	Datum: 10 / 2019								Číslo příl.:	
Počet formátů: 2A4	Měřítko:	IČD :	17	7241	005	04	03	01	1002	