

LEGENDA:

- silový kabel 3x400V
- silový kabel 230V
- osvětlovací okruhy 230V, 400V
- slaboproudé kabely
- společné kabelové trasy
- společná trasa vedená v podlaží 1PP
- Elektroinstalační kanál pro vestavbu přístrojů asymetrický s přepážkou170x70
- Elektroinstalační kanál pro vestavbu přístrojů 210x90 dvoukomorový
- trasy uzemnění
- v -50, v 300 — Osová výška trasy, přístroje od úrovně podlahy [mm]
- elektrické rozvaděče
- Elektrická klimatizační nebo jiný podobný TZB spotřebič jenotka vnitřní - dodávka jiné profese
- RMR112.1 — Rozvaděč MaR pro napájení a řízení sytematického celku TZB - vzájemné propojení datovou kominkací s IP adresami strukturovanou kabeláží
- RMR116 — Rozvaděč MaR pro napájení a řízení subcleku celku TZB nebo pro komunikační rozhraní- vzajemné propojení datovou kominkací s IP adresami strukturovanou kabeláží
- PJ142 — Prostorová jednotka s čidlem teploty pro řízení klimatizačních jednotek a větrání v místnosti - datově napojena na lokálně příslušný rozvaděč MaR sběrnici KNX

OBJEKT, BYT, PLOCHA (m2)		ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
B	SEVERNÍ VĚŽ	3.01	KANCELÁŘ	138,4
		3.02	KUCHYŇKA	22,6
		3.03	KANCELÁŘ	12,5
		3.04	JEDNACÍ MÍSTNOST	22,5
		3.05	KANCELÁŘ	18,1
		3.06	KANCELÁŘ	11,0
		3.07	WC ŽENY - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	3,5
		3.08	WC ŽENY	5,6
		3.09	WC MUŽI - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	3,4
		3.10	WC MUŽI	5,3
C	SEVERNÍ KŘÍDLO	3.11	NEOBSAZENO	
		3.12	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	21,2
		3.13	ÚKLID	2,1
		3.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	21,4
		3.15	STROJOVNA VZT	420,6
D	CENTRÁLNÍ ČÁST	3.16	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,3
		3.17	CHODBA	13,7
		3.18	NOCLEŽNA	14,2
		3.19	KOUPELNA MUŽI	3,6
		3.20	WC MUŽI	2,6
		3.21	WC ŽENY	2,6
		3.22	KOUPELNA ŽENY	3,3
		3.23	ÚKLID	2,1
		3.24	KUCHYŇKA	10,2
		3.25	NOCLEŽNA	11,7
		3.26	NOCLEŽNA	10,2
		3.27	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,3
		3.28	CHODBA	13,3
		3.29	TECHNOLOGIE / VELÍN	14,9
		3.30	TECHNOLOGIE / VELÍN	8,4
		3.31	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,1
		3.32	TECHNOLOGIE / VELÍN	35,1
E	JIŽNÍ KŘÍDLO	3.33	STROJOVNA VZT	415,3
		3.34	STROJOVNA CHLADU	23,2
		3.35	ÚKLID	3,7
		3.36	CHODBA, SCHODIŠTĚ	12,8
		3.37	SKLAD PROVOZNÍHO OBVODU	14,0
		3.38	SKLAD ODBORY	14,4
F	JIŽNÍ VĚŽ	3.39	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	22,8
		3.40	CHODBA / KUCHYŇKA	33,0
		3.41	JEDNACÍ MÍSTNOST	48,2
		3.42	KANCELÁŘ	38,6
		3.43	KANCELÁŘ	14,7
		3.44	KANCELÁŘ	22,6
		3.45	KANCELÁŘ	22,4
		3.46	JEDNACÍ MÍSTNOST	24,8
		3.47	WC ŽENY - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	1,8
		3.48	WC ŽENY	1,6
		3.49	WC MUŽI - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	1,8
		3.50	WC MUŽI	1,5
		3.51	NEOBSAZENO	-
		3.52	NEOBSAZENO	-

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o.
sídlem Dlážděná 1003 / 7
Praha 1, 186 00 Nové Město

SŽDC s.o.
Stavební správa západ
Sokolovská 278 / 1955
190 00 Praha 9

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010 / 14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

A 8000
ATELIER 8000 spol. s r.o.
Radniční 7, 370 01 České Budějovice

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 1786/2

generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

Soupravа číslo:

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Hana Vermachová
tel.: +420 296 154 303
Stupeň: P D P S
Podpis:

Název a účel díla:
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.
Dokumentace pro provedení stavby

Zpracovatel(é) díla:
SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, Praha 4
tel.: +420 211 111 111
Podpis:
Ing. Emil ŠPAČEK

Název části díla:
Stavební část
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY
E
E 2.10

Odpovědný projektant: Ing. Miloslav KŮRKA
Podpis:
Vypracoval: Ing. Miloslav KŮRKA
Podpis:

Název dokumentu:
Půdorys 3.NP - P

Změna: -
Číslo příl.: 013P

Skart. znak:	V20/2040	Datum:	10 / 2019							
Počet listů:	6A4	Měřítko:	1:100	IČD :	17	7241	005	05	01	10