



## LEGENDA:

- silový kabel 3x400V
- silový kabel 230V
- osvětlovací okruhy 230V, 400V
- slaboproudé kabely
- společné kabelové trasy
- společná trasa vedená v podlaží 1PP
- Elektroinstalační kanál pro vestavbu přístrojů asymetrický s přepážkou 170x70
- Elektroinstalační kanál pro vestavbu přístrojů 210x90 dvoukomorový
- Topný kabel samoregulační 30W/ 1m
- trasy uzemnění

Osová výška trasy, přístroje od úrovně podlahy [mm]

elektrické rozvaděče viz. popis v TZ  
Zapuštěná stěnová krabice pro instalaci dvou zásuvky 2x230V/16A a datové dvouzásuvky příprava pro spotřebiče reklamy  
Zapuštěná zásuvka v instalační krabici ve stěně 230V/16A 2p+PE - připojení spotebičů

Poznámka: Popis všech přístrojů označuje:  
- Zásuvky označené kódem PC jsou barevně odlišeny - obvykle hnědá barva a jsou určeny pro napájení elektronických přístrojů, okruhy zásuvek jsou osazeny SPD TYP 3

## PŘÍSTROJE

- jednofázová zásuvka
- jednofázová zásuvka + přepět. ochrana (SPD) Typ 3
- jednofázová zásuvka 230 V/16A (1f) venkovní, IP44
- jednofázová zásuvka 230 V/16A venkovní, IP44 přepět. ochrana
- jednofázová zásuvka 230 V/16A (1f), dvojitá
- 1f zásuvka dvojitá, přepět. ochrana (SPD) TYP3, barevně odlišená
- třífázová zásuvka 400V/16A 3p+N+PE
- zásuvková skříň:
- Typ bez označení: zásuvky 1x(400V/16A+400V/32A) 4p+PE, 2x230V/16A 2p+PE, chránič, vývodové jističe, rezeva 24M pro další vývody
- Typ E: zásuvky 1x(400V/16A) 4p+PE, 2x230V/16A 2p+PE, chránič, vývodové jističe, rezeva 8M pro další vývody

jednofázový vývod  
třífázový vývod

podlahová / nábytková krabice se zásuvkami

Elektrická klimatizační jednotka vnitřní - dodávka jiné profese

Elektrický akumulační ohřivač vody AOV, elektrický průtokový ohřivač vody - dodávka jiné profese

Elektrický oběhové čerpadlo teplé vody se spínacími hodinami - dodávka jiné profese

Elektrický napájecí zdroj pro pisoáry - radarová čidla

Elektrotepelný spotřebič - např. ohřev vtoku

Elektrická rozvodnice pro napájení a řízení topného kabelu pro vyhřívání okapů a svodů

OBJEKT, BYT, PLOCHA (m2)	ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
B	3.01	KANCELÁŘ	138,4
	3.02	KUCHYŇKA	22,6
	3.03	KANCELÁŘ	12,5
	3.04	JEDNACÍ MÍSTNOST	22,5
	3.05	KANCELÁŘ	18,1
	3.06	KANCELÁŘ	11,0
	3.07	WC ŽENY - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	3,5
	3.08	WC ŽENY	5,6
	3.09	WC MUŽI - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	3,4
	3.10	WC MUŽI	5,3
C	3.11	NEOBSAZENO	
	3.12	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	21,2
	3.13	ÚKLID	2,1
	3.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	21,4
	3.15	STROJOVNA VZT	420,6
D	3.16	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	16,3
	3.17	CHODBA	13,7
	3.18	NOCLEŽNA	14,2
	3.19	KOUPELNA MUŽI	3,6
	3.20	WC MUŽI	2,6
	3.21	WC ŽENY	2,6
	3.22	KOUPELNA ŽENY	3,3
	3.23	ÚKLID	2,1
	3.24	KUCHYŇKA	10,2
	3.25	NOCLEŽNA	11,7
	3.26	NOCLEŽNA	10,2
	3.27	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	16,3
	3.28	CHODBA	13,3
	3.29	TECHNOLOGIE / VELIN	14,9
	3.30	TECHNOLOGIE / VELIN	8,4
	3.31	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,1
	3.32	TECHNOLOGIE / VELIN	35,1

E	JIŽNÍ KŘÍDLO	3.33	STROJOVNA VZT	415,3
		3.34	STROJOVNA CHLADU	23,2
		3.35	ÚKLID	3,7
		3.36	CHODBA, SCHODIŠTĚ	12,8
		3.37	SKLAD PROVOZNIHO OBVODU	14,0
		3.38	SKLAD ODBORY	14,4
		3.39	SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	22,8
		3.40	CHODBA / KUCHYŇKA	33,0
		3.41	JEDNACÍ MÍSTNOST	48,2
		3.42	KANCELÁŘ	38,6
F	JIŽNÍ VĚŽ	3.43	KANCELÁŘ	14,7
		3.44	KANCELÁŘ	22,6
		3.45	KANCELÁŘ	22,4
		3.46	JEDNACÍ MÍSTNOST	24,8
		3.47	WC ŽENY - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	1,8
		3.48	WC ŽENY	1,6
		3.49	WC MUŽI - ZÁCHODOVÁ PŘEDSÍŇ	1,8
		3.50	WC MUŽI	1,5
		3.51	NEOBSAZENO	-
		3.52	NEOBSAZENO	-

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
--------	--------------	--------	----------	---------

Investor:	SŽDC s.o. Stavební správa západ sidlem Dílždná 1003 / 7 Praha 1, 186 00 Nové Město	SŽDC s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 190 00 Praha 9
-----------	---	---

SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010 / 14, 142 00 Praha 4 - Lhotka	A8000 ATELIER 8000 spol. s r.o. Radniční 7, 370 01 České Budějovice
--	---

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Hana Vermachová tel.: +420 296 154 303 Stupeň: P D P S	Podpis:	Název a účel díla: <b>Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.</b> Dokumentace pro provedení stavby
--	---------	--

Zpracovatelství útvar: SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, Praha 4 tel.: +420 211 111 111	Podpis:	Název části díla: <b>Stavební část</b> UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	E E 2.10
--	---------	--	-------------

Odpovědný projektant: Ing. Miloslav KURKA Vypracoval: Ing. Miloslav KURKA	Podpis:	Název dokumentu: <b>Půdorys 3.NP - L</b>	Změna: -
Skart. znak: V20/2040 Počet formátů: 6A4	Datum: 10 / 2019 Měřítko: 1:100	IČD : 17 7241 005 05 01 10	Číslo příl.: <b>013L</b>