


Napěťové soustavy : 3PEN, AC, 50Hz 230/400V/TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41:  
samočinným odpojením od zdroje, proudovým chráničem

ORGANIZACE PROJEKTANT: SD, PS	Dušan Vacek	
MAVIA, VYPRACOVATEL:	Dušan Vacek	
KRESLIL, PÍSAJ:	Petr Votoček	
KONTROLA A TECHNICKÝ POSOUZENÍ:	Martin Špaček	
<p>ČD DDC ELEKTŘIZACE TRATI HORNÍ DVORIŠTĚ – ČESKÉ BUDĚJOVICE ZŠT. ČESKÉ BUDĚJOVICE SD. 2702 Osvětlení ve. rozvodo nn a DOÚO</p>		
<p>Svorkovnicové schéma DOÚO</p>		
<p>ČÍSLO: 009 DÁTUM: 09/03 MĚŘENO: POČET LÍSTKŮ Č. VÝKRESU: PŘÍLOHA C:</p>		<p>16A4</p> <p>7</p>


Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:	

Investor:





SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o.  
sidlem Dílaždná 1003 / 7  
Praha 1, 186 00 Nové Město

**SŽDC s.o.**  
**Stavební správa západ**  
**Sokolovská 278 / 1955**  
**190 00 Praha 9**

 <p>SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010 / 14, 142 00 Praha 4 - Lhotka</p>	<p><b>A8000</b></p> <p>ATELIER 8000 spol. s r.o. Radniční 7, 370 01 České Budějovice</p>
--	--

<p>METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2</p>	<p>Souprava čísel:</p>
<p>generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz</p>	<p> <b>METROPROJEKT</b></p>

Hlavní inženýr projektu:	Podpis: 	Název a účel díla:
Ing. arch. Hana Vermachová		<b>Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.</b> Dokumentace pro provedení stavby
tel.: +420 296 154 303		
Stupeň:	P D P S	

Zpracovatelský úřad: <b>SAGASTA s.r.o.</b> Novodvorská 1010/14, Praha 4 tel.: +420 211 111 111		Název části díla:			
Ing. Emil ŠPAČEK		Stavební část <b>SO 01 VÝPRAVNÍ BUDOVA UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY</b>		<b>E</b>	
				<b>E 2.10</b>	
Odpovědný projektant: Ing. Miloslav KÚRKA	Podpis: 	Název dokumentu:			Změna:
Vypracoval: Ing. Miloslav KÚRKA	Podpis: 	<b>Schéma připojení rozvodnice POZ</b>			-
Sheet znám:	<b>V20/2040</b>	Datum:	<b>10 / 2019</b>		Číslo příl.:
Počet listů/dokl.	<b>12A4</b>	Měřítko:	<b>1:1</b>		
		Číslo:	<b>17</b>	<b>7241</b>	<b>005</b>
			<b>05</b>	<b>01</b>	<b>10</b>
		<b>130</b>			