



Váš dopis zn. 2265/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1
Ze dne 8.2.2019
Naše zn. 9136/2019-SŽDC-GŘ-O30
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Pavel Šuta
Telefon +420 972 765 005
Mobil +420 602 755 067
E-mail Suta@szdc.cz

Datum 16. dubna 2019

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9

Sanace skalního zářezu v km 88,630 – 88,900 v trati Pardubice - Liberec

Po prostudování předložené dokumentace pro stavební ovolení na výše uvedenou stavbu má odbor 30 následující připomínky:

V části B budu 4.11 je zpracováno Požárně bezpečnostní řešení. **Navrhovaný způsob řešení požárně bezpečnostních požadavků je bez zásadních připomínek, přesto požadujeme zpřesnění resp. doplnění některých částí takto:**

Doplnění v části B – Souhrnná technická zpráva:

Na konec budu 4.11 Požárně bezpečnostní řešení požadujeme doplnit následující text:

*„Zhotovitel, který bude provádět stavební práce, zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů. Především určí požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím zejména při řezání a svařování. Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování.
V případě, že bude nutno provést technologické spalování suchého odstraněného porostu, po vyřezávání křovin, vzrostlých suchých stromů a odstraňování suché trávy, stanoví zhotovitel požárně bezpečnostních podmínky v souladu s vyhl. 246/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů zejména zajištěním vhodných hasebních prostředků, ohrazením ohniště, stanovením požární hlídky, řádným uhašením ohniště, dodržováním vzdálenosti 50 m od lesního porostu apod.“*

V bodě 7.1 Některé základní právní předpisy jsou uvedeny již neplatné předpisy - SŽDC (ČD). Celá řada zde uvedených předpisů je již nahazena předpisy SŽDC.

Tyto údaje požadujeme uvést do souladu s platnou legislativou SŽDC.

Ing. Mgr. Vladimír Abraham
ředitel
Odbor bezpečnosti a krizového řízení