



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

3962/2019-SZDC-SSZ-ÚT1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební zpráva západ		Počet listů 2
Došl dne:	6. 03. 2019	průběh
Č. j.		průběh

622094/19

Váš dopis zn. 2265/2019-SZDC-SSZ-ÚT1
Ze dne 8. 2. 2019
Naše zn. 11307/2019-SZDC-GŘ-O13
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.
Telefon +420 972 244 275
Mobil +420 606 054 292
E-mail brestovsky@szdc.cz

Datum 4. března 2019

Správa železniční dopravní cesty,
Státní organizace
Stavební zpráva západ
Monika Škarvadová
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9

Sanace skalního zářezu v km 88,630 – 88,900 v trati Pardubice - Liberec

V rámci posouzení dokumentace pro stavební povolení od zhotovitele PROJEKT servis spol. s r.o. máme k předložené dokumentaci za SZDC GŘ O13 následující připomínky.

Připomínky k projektu

(Zpracoval Ing. Petr Břešťovský, Ph.D., tel: 972 244 275, brestovsky@szdc.cz)

Situace C.2:

- U gabionových zídek a kamenných podezdívek doplňte typ betonu základového betonu.
- Doplňte legendu použitých šraf.

Technická zpráva:

- Kap. 1.5 - Doplňte technické specifikace a popis instalace protierozní georochože.

E.2,3 – Pohledy

- Doplňte legendu tmavě a světle šedých ploch.

E.7 – Vzorový příčný řez

- Doplňte a popište založení gabionové zídky a upravte její sklon na 4:1. Popište také založení zděné zídky.

E.10 – Detail podezdívky

- Do výkresu doplňte typ použitého betonu a jeho odolnost proti prostředí.

Závěr

S předloženou dokumentací souhlasíme za podmínky řádného vypořádání připomínek.

S pozdravem



Ing. Radovan Kovařík
Ředitel odboru traťového hospodářství