

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn.  
Listů/příloh

Vyřizuje      Lenka Adamovičová  
Telefon      +420 972 244 849  
Mobil        +420 725 558 385  
E-mail       Adamovicova@szdc.cz

Datum        16. dubna 2019

## **Sanace skalního zářezu v km 88,630 - 88,900 v trati Pardubice – Liberec Připomínky k DSP**

### Varianta č. I

#### **B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

1. Obsah - Obsahová náplň projektu bude respektovat Přílohu č. 2 ke směrnici generálního ředitele č. 11/2006, změna č.1. Bude doplněna kapitola B.3 Vliv stavby na životní prostředí.
2. str. 3 – 1.1 Popis a základní údaje o stavbě: „*Projekt předpokládá dobu realizace v období měsíců března až listopadu s upřesněním dle plánu investora*“. Upozorňujeme, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (listopad – březen). Pokud kácení bude provedeno mimo období vegetačního klidu, budeme požadovat doložit povolení ke kácení mimo dobu vegetace stromů.  
Dále požadujeme zpracovat do textu podmínky KÚLK ze dne 7. 1. 2019:
  - Ke kácení lesního porostu dojde v době mimo hnízdění ptáků (zejména čápa černého) tedy od 1.10. do 1.4. běžného roku.
  - K odtěžení skalního masívu dojde mimo dobu hnízdění ptáků v termínu 1.9. až 1.4. běžného roku, případně v tomto období dojde k odstranění všech otvorů a šterbin v asanovaném úseku vhodných k hnízdění.
3. str. 8 – 3.2 Kácení mimolesní zeleně: V případě kácení, které bude zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.
4. str. 14 – 6.1 Obecná opatření pro ochranu životního prostředí: „*Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů*“ a „*Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší*“, požadujeme aktualizovat dle platného znění.  
-Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů  
-Zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší
5. str. 14 a 15 – 6.2.2 Ochrana proti hluku:  
Hluk z provozu: „*hluk vznikající z drážní dopravy ovlivní zvýšení traťové rychlosti v dotčeném úseku.*“ a „*...a nová traťová rychlost se vrátí k původním hodnotám.*“  
Z důvodu nejednoznačného tvrzení, požadujeme sjednotit informace o traťové rychlosti. Pokud dojde k navýšení (zvýšení) traťové rychlosti budeme požadovat předložit akustickou studii ověřenou měřením, že plníme hygienické limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u obytného objektu (p. č. st. 158, k.ú. Bělá u Staré Paky).  
Hluk z provádění stavby: „*V případě potřeby je zhotovitel povinen dodržovat stanovená opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku na okolí a vlastní pracovníky.*“ Objasnit, co se myslí „*v případě potřeby*“. Hluk ze stavební činnosti bude zpracován na základě definovaných ploch pro zařízení staveniště, dopravních tras,

stavebních postupů a mechanismů atp. včetně návrhu případných protihlukových opatření. Dále upozorňujeme, že bude splněna korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

6. str. 17 – 6.4 Nakládání s odpady: požadujeme aktualizovat vyhlášku č. 376/2001 (o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů) za vyhlášku Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Požadujeme provést kontrolu a případné opravy neplatné legislativy v celém projektu.
7. Nebylo postupováno zcela dle podmínek ZTP (4.3. Životní prostředí)\* – požadujeme vysvětlit, proč nedošlo k zapracování všech podmínek. Případně budeme žádat doplnění:
  - Dendrologický průzkum
  - Biologický průzkum
  - Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), Povodňový plán – relevantnost zpracování povodňového plánu bude projednána s vodoprávním úřadem.
  - atd.

*\*Varianta č. II, je obsáhleji zpracovaná (obsahuje dokladovou část). Může být varianta č. I doplněna o variantu č. II.*

#### Varianta č. II

##### B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

8. Obsah - Obsahová náplň projektu bude respektovat Přílohu č. 2 ke směrnici generálního ředitele č. 11/2006, změna č.1. Bude doplněna kapitola B. 3 Vliv stavby na životní prostředí.
9. Viz bod 3
10. Viz bod 4
11. Viz bod 5
12. Viz bod 6

S pozdravem

Ing. Lenka Adamovičová  
Specialista životního prostředí