



Ing. arch. Jan Horký  
VESMĚS architekti  
B. Němcové 5  
750 02 Přerov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

OLOMOUC

OL/B/166/18/Du

Dundálek (585 536 203)

10. 1. 2018

**Rekonstrukce VB Olomouc – SO.03 Venkovní splašková kanalizace**

- vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby
- investor – Správa železniční dopravní cesty, s.o.
- Olomouc, k.ú. Řepčín, ulice Řepčinská, p.č.st. 304

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci výpravní budovy a změnu způsobu nakládání se splaškovými odpadními vodami. V současné době jsou splašky odváděny do stávající jímky. Nově se uvažuje s napojením na kanalizační stoku.

Napojení splaškových odpadních vod na stoku „O“ z PVC DN 300 není možné, protože tato stoka odvádí vyčištěné vody z čistírny odpadních vod Křelov – Břuchotín.

**S provedením stavby SO.03 Venkovní splašková kanalizace a jejím napojením na stoku „O“ z PVC DN 300 nesouhlasíme.**

Vyjádření má platnost jeden rok ode dne vystavení.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Olomouc, Tovární 41  
PSČ 772 11

(102)

Ing. Michal Dundálek  
oddělení technicko provozní činnosti