

Zápis z místního šetření přípojky v žst. Řepčín dne 10. 10. 2017


Stavba: Projektová dokumentace „Rekonstrukce VB Olomouc – Řepčín“
Objednatel: SŽDC s.o., Správa osobních nádraží, Jeremenkova 103/23, Olomouc
Zhotovitel: Ing. Arch. Jan Horký
Koordinátor BOZP:
Místo: žst. Řepčín
Přítomni: dle prezenční listiny

Zápis:

1. Stávající stav přípojky je proveden zemním kabelem přes kabelovou skříň u garáží z TS 22/0,4kV ve vlastnictví Moravských železáren a.s. do kabelové skříně KS1 na budově žst. Řepčín ve vlastnictví SŽDC s.o. SON.
2. Na vstupním projednání, které se konalo 27. 7. 2017, byl informován zpracovatel projektové dokumentace mimo jiné o stavu kabelové přípojky. Kabelové vedení v zemi vede přes pozemky MŽ a.s. a SŽDC s.o. a historicky neexistuje žádná dokumentace ke kabelové přípojce a nejsou vyjasněny vlastnické vztahy. Také není známo v jakém stavu a uložení je kabelové vedení.
3. Možnost řešení je prověřit novou přípojku NN u společnosti ČEZ Distribuce a.s. Vyjádření poskytovatele ČEZ Distribuce a.s. k možnému místu připojení z kabelové skříně R129/SR5 na parcele 404/1, která je vzdálená od žst. Řepčín okolo 500m. Provedení této přípojky by znamenalo majetkoprávní řešení a souhlasy všech dotčených vlastníků pozemků MŽ a.s., SŠOK a pozemky Magistrátu města Olomouce včetně vyjádření stavebního úřadu a DÚ.
4. Svolané místní šetření je v možnosti řešení opravy stávající kabelové přípojky z TS 22/0,4kV poskytované od MŽ a.s. Oprava by byla provedena ve stávající kabelové trase, která je vzdálená přibližně od trafostanice 300m a vede pouze na pozemcích MŽ a.s. a SŽDC s.o. V takto provedené opravě přípojky je odhadováno souhlasné stanovisko od stavebního úřadu i DÚ.
5. Do kabelové trasy na hranici pozemku by se vložila kabelová skříň s elektroměrovým měřením. Tímto řešením by se vyřešila i otázka majetkoprávních vztahů a spolehlivost dodávky el. energie do VB v žst. Řepčín.
6. Projektant provede návrh kabelové přípojky a požádá o vyjádření.
7. OŘ Olomouc SEE ve spolupráci se správcem MŽ a.s. provede vytýčení stávajícího kabelového vedení a dodá projektantovi ke zpracování.








Závěr: S navrženým řešením, provedení opravy kabelové přípojky z MŽ a.s. všichni zúčastnění souhlasili.

Zapsal: Ing. Martin Kučík



Z Á P I S z místního šetření přípojky v žst Řepčín

Listina přítomných

Jméno a příjmení	Organizace	Telefon	e-mail	Podpis
MARTIN KUCHE	SŽDC OPŮLC	724 460 769	kucik@sdc.cz	
ZAVADIL KOTIK	Sok Olbnow	601 133 443	zavadir@sdz.cz	
STĚJAXI JAR	(M. HOEKY)	603 724 702	stelektrop	
TOMÁŠ VAŠIČEK	SŽDC ON OLC	606 710 423	vasicekt@szdc.cz	
KARL ŠPARDL	—	603 521 619	spardk@szdc.cz	
Petr Hejmanš	MZ, a.s.	607 948 249	petr.hejmanš@mzol.cz	
JINDŘICH KAREL	SŽDC, OPŮLC	425 173 949	monds@szdc.cz	

V Řepčíně dne 10. 10. 2017