



# MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

Odbor životního prostředí  
Horní náměstí 1, PSČ 771 27

České dráhy, a.s.,  
Správa dopravní cesty Olomouc  
Nerudova 1  
772 11 Olomouc

Č. j. ŽP/5084/04/Sm/27/KOL  
VYŘIZUJE: Jana Smékalová  
TEL.: 585 510 423  
FAX.: 585 231 800  
E-MAIL: [jana.smekalova@mmol.cz](mailto:jana.smekalova@mmol.cz)

DATUM: 2004-04-08

„Zdroj vody – vrtaná studna na pozemku parc. č. 390/2, katastrální území Řepčín“

## KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 5 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

navrhovateli - uživateli: **České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Olomouc, Nerudova 1, 772 11 Olomouc**

### povoluje užívání

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 82 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavbu vodního díla „**Zdroj vody – vrtaná studna na pozemku parc. č. 390/2, katastrální území Řepčín**“ v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, obci Olomouc, katastrálním území Řepčín, na pozemku parc.č. 390/2 ( ostatní plocha ), č.h.p. 4-10-03-114, HGR 162.

stavební objekt SO .....09 (vrt)

Typ studny jímací .....531 (vrtaná studna )

Počet dokončených studní .....1

Hloubka studny .....6,0 m

Šířka studny .....200 mm

Výtlačné potrubí z polyethylenu, průměr 40 mm, v celkové délce 16 m ke sklepu žst. Olomouc – Řepčín. Ve sklepe žst. Olomouc – Řepčín je umístěn vodoměr a vodárna o objemu 24 l.

Vrtaná studna bude sloužit jako zdroj užitkové vody pro potřeby sociálního zařízení místního nádraží, žst. Olomouc – Řepčín – výpravní budova.

## **Odůvodnění:**

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí obdržel podáním ze dne 17.03.2004 návrh Českých drah, a.s, Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1 (IČ: 70 90 42 26) - Správa dopravní cesty Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc na kolaudaci stavby vodního díla.

Předmětná stavba a odběr podzemní vody byly povoleny rozhodnutím Magistrátu města Olomouce odboru ŽP pod č.j. ŽP/13838/03/04/Sm/183/SP ze dne 16.01.2004, které nabylo právní moci dne 10.02.2004.

Na základě podané žádosti pod č.j. ŽP/5084/04 ze dne 17.03.2004 bylo zahájeno kolaudační řízení a dne 06.04.2004 bylo provedeno místní šetření.

### *Popis stavby:*

Jedná se o vrtanou studnu o průměru 200 mm a hloubky 6,0 m. Výtlačné potrubí z polyethylenu, průměr 40 mm, v celkové délce 16 m ke sklepu žst. Olomouc – Řepčín. Ve sklepe žst. Olomouc – Řepčín je umístěn vodoměr a vodárna o objemu 24 l.

Vrtaná studna bude sloužit jako zdroj užitkové vody pro potřeby sociálního zařízení místního nádraží, žst. Olomouc – Řepčín – výpravní budova.

Kontrolou viditelných částí stavby studny v souladu s doloženými kolaudačními doklady lze konstatovat, že investor respektoval podmínky stavebního povolení. Protokol z kolaudačního řízení včetně příloh je uloženo ve spisovém materiálu svolavatele.

### *Stavebník ke kolaudačnímu řízení předložil:*

- protokol o předání a převzetí díla ze dne 15.12.2003

Na základě provedeného kolaudačního řízení vodoprávní úřad shledal, že stavba „Zdroj vody – vrtaná studna na pozemku parc.č. 390/2, katastrální území Řepčín“ v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí nebude ohrožovat veřejné zájmy z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení, jak to ukládá ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

## **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc (§ 53 a § 54 odst. 1) a 2) zák. č.71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů).

.....  
**Ing. Hana ZVONÍČKOVÁ**  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Obdrží: dle rozdělovníku doručit na doručenkou - D

účastníci vodoprávního řízení:- D

- České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Olomouc, Nerudova 1, 772 11 Olomouc

na vědomí:

- spis 2x