



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 266/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje

Ing. Jana Šedová

Telefon

+420 972 244 773

Mobil

+420 727 966 017

E-mail

sedova@szdc.cz

**„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

V PS 4.3.2. EPS je v technické zprávě uvedeno, že pro celý systém je navrženo použití dvou ústřednů EPS se 4 smyčkami po 126 adresách. Oproti tomu ve výkresech a výkazu výměru je použita jedna ústředna s 8 smyčkami po 126 adresách. Domníváme se správně, že platí výkres a výkaz výměr? Tedy jedna ústředna s 8 smyčkami po 126 adresách?

Odpověď na dotaz č. 1:

Jedná se o PS 4.3.1. Platí výkres a soupis prací, opravená technická zpráva je přílohou tohoto dodatku.

Dotaz č. 2:

Po stažení a rozbalení projektové dokumentace – část „PDPS komplet_OPRAVA_13 12 2019“ se nám nezobrazuje kompletní projektová dokumentace. Žádáme o znovu zveřejnění této části dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel provedl opětovnou kontrolu stažení a rozbalení zmíněné projektové dokumentace, která proběhla v naprostém pořádku.

Projektová dokumentace byla zkomprimována (zabalena) a rozdělena do více souborů (max. 300MB) pomocí programu 7zip. Komprimovaná projektová dokumentace stavby je rozdělena do souborů – 5 ks. Pro opětovné rozbalení je nutno stáhnout všechny soubory:

Díl 3 PD stavby.zip.001

Díl 3 PD stavby.zip.002

Díl 3 PD stavby.zip.003

Díl 3 PD stavby.zip.004

Díl 3 PD stavby.zip.005

Opětovné sloučení a rozbalení komprimovaných souborů je možno provést za pomoci softwaru – např. 7-Zip (Freeware), WinRAR (Shareware), WinZip (Shareware) apod.

Dotaz č. 3:

Dle bodu 10.1 Zadávací dokumentace není prohlídka místa plnění nezbytná pro zpracování či plnění veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn navštívit a prohlédnout si místo plnění. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, kde navíc nejsou všechna místa

budoucí realizace volně přístupná, domníváme se, že organizovaná prohlídka zapotřebí je a žádáme o její zajištění.

Odpověď na dotaz č. 3:

Prohlídka místa plnění pro účastníky zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“ se uskuteční dne 16.01.2020 od 10:00 hod. Sraz účastníků je před hlavním vchodem do výpravní budovy v žst České Budějovice.

Kontaktní osoba Ing. Bc. Michal Kámen, Stavební správa západ, tel. 702 239 717, e-mail: kamen@szdc.cz.

Dotaz č. 4:

Smluvní podmínky pro výstavbu – bod 4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude platná a účinná nejméně po dobu šesti (6) let ode dne vydání Potvrzení o převzetí Díla.

Dle přílohy k nabídce – bod 11.1 Délka záruční doby je 5 let.

Žádáme o zkrácení platnosti záruční bankovní záruky na 5 let.

Odpověď na dotaz č. 4:

V souladu s ustanovením pod-článku 11.3 Smluvních podmínek se za podmínek zde uvedených záruční doba může prodloužit. V ustanovení o bankovní záruce za odstranění vad se s prodloužováním její platnosti a účinnosti v souvislosti s prodloužením záruční doby neuvažuje, ale je to vyřešeno jednotně požadavkem na platnost a účinnost v trvání šesti let. Z tohoto důvodu musí být platnost a účinnost bankovní záruky za odstranění vad i nadále v trvání šesti let.

Dotaz č. 5:

Součástí akce má být přeložka veřejného parovodu. Tato část má svou vlastní dokumentaci, podle které se má jednat o objekt SO 10 (Demolice). Takový objekt se ale v přiloženém rozpočtu nevyskytuje. Žádáme tedy o informaci, kde má být tato část akce oceněna.

Odpověď na dotaz č. 5:

Demolice jsou vykázány v SO 09. V příloze číslo 010 Demolice ((ičd 17_7241_003_04) je chybně uvedeno číslo SO10 (v 1. větě kap 2.Úvod), opravena příloha je přílohou tohoto dodatku.

Dotaz č. 6:

V rozpočtu akce v oddílu E 2. 7. 1. jsou položky pro ocenění podlahového vytápění. V dalším oddílu E 2. 11. je také položka pro ocenění podlahového vytápění. Dle našeho názoru jsou položky uvedeny duplicitně. Žádáme o úpravu výkazu výměr na stavbu.

Odpověď na dotaz č. 6:

Nejedná se o duplicitu, v oddílu E 2.7.1 jsou vykázány rozvody potrubí. V E.2.1.1 v položce 735511026 je vykázána systémová deska pro podlahové vytápění.

Sdělení zadavatele:

Dále zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Ze soupisu prací byly odstraněny položky, které nebudou předmětem dodávky zhotovitele nebo byly uvedeny v soupisu duplicitně:

Část D.2.2 Rozhlasové zařízení:

| Poř.číslo | Kód položky |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

| | |
|---|-------|
| 3 | 02940 |
| 4 | 02944 |

Část D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika):

| Poř.číslo | Kód položky |
|-----------|-------------|
| 38 | R047 |
| 42 | R051 |
| 43 | R052 |

Část D.4.3.1 MaR:

| Poř.číslo | Kód položky |
|-----------|-------------|
| 1 | 02944 |
| 4 | 03310 |
| 46 | 02944 |
| 49 | 03310 |

Část E.2.1.3 Architektonické a stavební řešení - Fasáda, interiér:

| Poř.číslo | Kód položky |
|-----------|-------------|
| 164 | 76700003 |
| 165 | 76700004 |
| 166 | 76700005 |
| 171 | 791900002 |
| 179 | 79100006 |
| 180 | 79100007 |
| 181 | 79100008 |
| 182 | 79100009 |
| 183 | 79100010 |
| 184 | 79100011 |
| 185 | 79100012 |
| 186 | 79100013 |
| 187 | 79100014 |
| 188 | 79100015 |
| 189 | 79100016 |
| 190 | 79100017 |
| 191 | 79100018 |
| 192 | 79100019 |
| 193 | 79100020 |
| 194 | 79100021 |
| 195 | 79100022 |
| 196 | 79100023 |
| 232 | 79100059 |
| 237 | 79100064 |
| 238 | 79100065 |
| 239 | 79100066 |
| 242 | 79100069 |
| 243 | 79100070 |
| 244 | 79100071 |
| 247 | 79100074 |

| | |
|-----|----------|
| 248 | 79100075 |
| 250 | 79100077 |

Část E.2.7.2 Chlazení (přesuny hmot, které mají být součástí jednotkových cen):

| Poř.číslo | Kód položky |
|-----------|-------------|
| 62 | 1-062 |
| 105 | 2-045 |

Část SO 98-98 Vedlejší a ostatní náklady:

| Poř.číslo | Kód položky |
|-----------|-------------|
| 27 | VSEOB025 |
| 28 | VSEOB026 |
| 29 | VSEOB027 |
| 30 | VSEOB028 |

Byl odstraněn komplet soupis prací SO 11, práce obsažené v tomto SO nejsou předmětem tohoto zadání.

V části E.2.1.3 Architektonické a stavební řešení - Fasáda, interiér byla položka č. 23 (99900001 Sochařské práce - počet kusů soch - počítáno i se sochou na kopuli - demontáž/montáž/očistění/nové sochy) nahrazena novými položkami:

| | | | | |
|-----|-----------|--|-----|----|
| 251 | 99900001a | Sochařské práce - oprava stávající kamenných soch - demontáž/očistění/vyspravení/montáž na původní místo/ochranný nátěr | KUS | 6 |
| 252 | 99900001b | Sochařské práce - vytvoření nových kamenných soch dle historických podkladů - vytvoření sochařského díla, včetně dodávky materiálu, montáž včetně ukotvení, ochranný nátěr | KUS | 10 |
| 253 | 99900001c | Sochařské práce - oprava stávající sochy na kopuli - demontáž/očistění/vyspravení/montáž na původní místo/ochrana dle materiálu sochy | KUS | 1 |
| 254 | 99900001d | Sochařské práce - oprava stávající kamenného sousoší nad hlavním vstupem - demontáž/očistění/vyspravení/montáž na původní místo/ochranný nátěr | KUS | 1 |

V části E.2.1.4 Architektonické a stavební řešení - Sanace, hydroizolace byl opraven odkaz na přílohu 069 (místo 096), dále bylo doplněno, že uvedený konkrétní výrobek představuje referenční řešení a zhotovitel může zvolit jiné rovnocenné řešení.

V části E.2.7.1 Vytápění a E.2.7.2 Chlazení byly upraveny položky požárních ucpávek, měrná jednotka SOUBOR byla nahrazena měrnou jednotkou M2. Úprava se týká položek poř. č. 34 a 225 v E.2.7.1 a poř. č. 120 v E.2.7.2.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny takové **změny/doplnění zadávací dokumentace**, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **28. 01. 2020** na den **18. 02. 2020**, tedy tak, aby činila celou svou původní délku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 28 / 01 / 2020 nahrazeno: **18 / 02 / 2020** Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 28 / 01 / 2020 nahrazeno: **18 / 02 / 2020** Čas 09:00


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) D_4_3_1_P_001_TZ_oprava1.pdf
- 2) D_010_Přeložka parovodu_Demolice_oprava1.pdf
- 3) XLS_rekonstrukce_výpravní_budovy_v_žst_České_Budějovice_hl_n_200109.xlsx
- 4) XDC_rekonstrukce_výpravní_budovy_v_žst_České_Budějovice_hl_n_200109.xml

V Praze dne 10.01.2020



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována.