

POZN.: PŘED ZAPOČETÍM STAVBY BUDE PO CELÉM PŮDORYSU SEJMUTA ORNICE DO HL. 300mm

VEŠKERÉ VÝKOPY ŘÁDNĚ PAŽIT OD HLOUBKY 1,3 m

ZÁKLADOVÁ SPÁRA JE CHRÁNĚNA PO VÝKOPU PROTI ROZBŘEDÁNÍM A VYSYCHÁNÍM BET. MAZANINOU TL. 50 mm.

PŘÍPADNÝ PŘEKOP ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE ZABETONOVÁN.

V PRŮBĚHU ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA ZABEZPEČIT SVAHY VÝKOPŮ, JAM RÝH, NÁSYPŮ A DOSTATEČNĚ ODVODNIT

PLOCHU STAVENIŠTĚ. HRUBÉ VÝKOPY JE MOŽNÉ PROVÉST BĚŽNÝMI RYPADLY, ZAČISTĚNÍ RUČNĚ (ZEJMÉNA ZÁKLADOVÉ

SPÁRY) BUDE PROVEDENO BEZPROSTŘEDNĚ PŘED BETONÁŽÍ PODKLADNÍCH BETONŮ.

PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH MUSÍ BÝT ZÁKLADOVÁ SPÁRA CHRÁNĚNÁ PROTI PORUŠENÍ, TJ. STROJNÍ VÝKOP MUSÍ SKONČIT 200 mm NAD POŽADOVANOU ÚROVNÍ A ZBYTEK MUSÍ BÝT DOTĚŽEN RUČNĚ.

SPÁRA MUSÍ BÝT OČIŠTĚNA OD NAKYPŘENÉHO A SPADLÉHO MATERIÁLU. ZÁKLADOVÁ SPÁRA VYŽADUJE OCHRANU PŘED STYKEM S VODOU A NARUŠENÍM PRO SPRAŠOVÉ ZEMINY.

VYROVNÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY NESMÍ BÝT PROVEDENO ŠTĚRKOVÝM HUTNĚNÝM NÁSYPEM, NATOŽ NESMÍ BÝT PROVEDENO VYROVNÁNÍ NAKYPŘENOU PŮVODNÍ ZEMINOU.

VEŠKERÉ ZÁSYPY BUDOU PROVEDENY ZE ZHUTNITELNÉHO PROPUSTNÉHO MATERIÁLU A BUDOU HUTNĚNY PO VRSTVÁCH MAX. TL. 100 mm.


Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Diážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Inženýrská činnost: SŽDC, s.o. Stavební správa Praha oblast západ PO BOX 188 Purkyňova 22 304 88 Plzeň 1
-----------------------	--	---

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Petr Hofman		Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
tel.: +420 296 154 115		
Stupeň:	DŮR	

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	E E.2 E.2.1
Ing. Stanislav Staněk	STAVEBNÍ ČÁST POZEMNÍ OBJEKTY SO 13-34-01.1 Beroun-stavební úpravy stavědla č.2	
tel.: +420 775234003		
Vedoucí útvaru:	Podpis:	
Ing. Stanislav Staněk		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Stanislav Staněk		Výkopy	-
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ing. Stanislav Staněk			003
Skart. znak:	V20/2036	Datum:	11/2018
Počet formátů:	3 x A4	Měřítko:	1:50
IČD:	14	6380	05
	02	04	00