



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 1325/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Telefon +420 972 244 773
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@szdc.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 6

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 37:

Ve výkazu výměr D.4.3.2 EPS je v pol. č. 18 uvedena jedna konzola pro ovládání rozhlasu. Kdežto v blokovém schématu a v technické zprávě jsou uvedeny dvě konzoly. Žádáme zadavatele o prověření správného množství a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 37:

V technické zprávě a ve schématu je kromě běžné konzoly nouzového evakuačního rozhlasu v dopravní kanceláři ještě navíc definována konzola nouzového evakuačního rozhlasu pro hasiče ve skříňce, která není uvedena ve výkazu výměr. Do soupisu D.4.3.1 EPS byla do kapitoly D.4.3.1.4 doplněna položka konzoly nouzového evakuačního rozhlasu pro hasiče.

32	R034	Konzola nouzového evakuačního rozhlasu pro hasiče ve skříňce	KS	1,000
----	------	--	----	-------

Dotaz č. 38:

V zadávací dokumentaci chybí PD pro objekty: SO 04-11, SO 20-30. V zadání je pouze PD pro hlavní objekt. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 38:

V zadávací dokumentaci je PD pro zmíněné SO určena dokumentací „DUR cyklo_jih“ pod označením Cyklověž ve stupni DSP/DUR z 06/2019 a „DUR parovod_sever“ pod označením Přeložka veřejného parovodu ve stupni DUR z 06/2019. Zpracování RDS je dle ustanovení 4.10.1 ZTP součástí předmětu plnění díla.

Dotaz č. 39:

Žádáme tímto o zaslání výkazu výměr, kde budou při práci s výkazem čitelné celé popisy buněk. Výkazy, které máme zatím k dispozici, v mnoha případech díky zamčení buněk a nepřizpůsobení jejich velikosti textu je čitelná jen část textu popisu položky, takže uchazeč netuší, jak popis pokračuje, především při práci se souborem xc4 /xls zobrazí popis pouze v řádku nahoře v záhlaví a celý popis je mnohdy složitě rozdělen do několika různých buněk / . Dle našeho názoru by měl být text čitelný celý a tím je transparentní zadání.

Odpověď na dotaz č. 39:

Soubor XLS_rekonstrukce_výpravní_budovy_v_žst_České_Budějovice_hl_n_ byl upraven tak, aby byly všechny texty popisu položky čitelné v jedné buňce.

Dotaz č. 40:

V dokumentaci je požadována rozměrově přesná – rektifikovaná dlažba – víme z PD ostatní vlastnosti, ale rozměry chybí. Žádáme tímto o sdělení rozměrů požadovaných keram. dlažeb a obkladů.

Odpověď na dotaz č. 40:

V nabídce uvažovat s rozměrem dlažby 600x600 mm a obkladu 300x600 mm.

Dotaz č. 41:

Je požadována výměna stávajícího odlučovače tuků za nový – může zadavatel sdělit parametry /kapacitu/ stávajícího odlučovače?

Odpověď na dotaz č. 41:

V nabídce uvažovat s průtokem odlučovače 2,5 l/s.

Sdělení zadavatele:

Dále zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

V rámci vypořádání připomínek byly zjištěny nesrovnalosti v soupisu prací, které byly v rámci tohoto dodatku č. 6 rovněž zapracovány. Jedná se o:

E.2.4: doplněna položka na demontáž 2 ks tabulí

10	92390010	Demontáž stávající tabule orientačního systému, včetně odvozu a likvidace odpadu	KS	2,000
----	----------	--	----	-------

E.2.1.3: do kapitoly „791 Ostatní vybavení“ doplněna položka pro obklad Lacobel nad pokladny

256	79100077	Obklad Lacobel - světle modrý , š.= 0,8 m, d.= 12 m - dodávka a montáž	KUS	1,000
-----	----------	--	-----	-------

E.2.1.3: do kapitoly „791 Ostatní vybavení“ doplněna položka pro přemístění pamětních desek spolufinancování z EU do definitivní polohy

257	79100078	Demontáž, přesun a montáž pamětních desek spolufinancování z EU do definitivní polohy	KUS	4,000
-----	----------	---	-----	-------

SO 98-98: do kapitoly „2 Ostatní“ doplněna položka pro přemístění pamětních desek spolufinancování z EU do provizorní polohy

40	VSEOB025	Demontáž, přesun a montáž pamětních desek spolufinancování z EU do provizorního umístění	KUS	4,000
----	----------	--	-----	-------

E.2.9: navýšena výměra pol. č. 7 na 120 HOD, přidáno 20 hodin na aktualizaci frází majáčků pro nevidomé

7	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	120,000
---	--------	--------------------------------------	-----	---------

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 6 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 3 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 28 / 01 / 2020 nahrazeno: **21 / 02 / 2020** Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 28 / 01 / 2020 nahrazeno: **21 / 02 / 2020** Čas 09:00

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

1) XLS_rekonstrukce_výpravní_budovy_v_žst_České_Budějovice_hl_n_200122.xlsx

V Praze dne 22.01.2020



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace