



Váš dopis zn. 2685/2019-SŽDC-SSV-U1/Be  
Ze dne 11. 4. 2019  
Naše zn. 25524/2019-SŽDC-GŘ-O13  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Petr Břešťovský, Ph.D.  
Telefon +420 972 244 275  
Mobil +420 606 054 292  
E-mail brestovsky@szdc.cz

Datum 3. května 2019

Správa železniční dopravní cesty,  
Státní organizace  
Stavební zpráva východ  
Ing. Renata Bezdíčková  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

### **Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500-335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. kolej**

V rámci posouzení dokumentace pro stavební povolení od zhotovitele Tým dopravního inženýrství s.r.o. máme k předložené dokumentaci za SŽDC GŘ O13 následující připomínky.

#### **Obecné a zásadní připomínky**

(Zpracoval Ing. Petr Břešťovský, Ph.D., tel: 972 244 275, [brestovsky@szdc.cz](mailto:brestovsky@szdc.cz))

Do dokumentace doplňte závěrečnou zprávu pasportizace skal z 05/2018 a záznam z doplňkového geotechnického průzkumu z 10-12/2018 (zašlete emailem).

Všechny SO - technická zpráva, kotvené ocelové sítě – V části popisující antikorozi nátěr stanovte minimální tloušťku nátěru. V současném znění je stanovena maximální tloušťka nátěru.

SO 02-10-01 – Kojice – Do TZ doplňte požadavek, že po provedení prací bude kompletně pročištěno odvodnění a budou vyměněny poškozené silniční panely (nebo upřesněte stávající formulace, že jde o odvodnění koleje podél sanace svahu).

#### **Závěr**

S předloženou dokumentací souhlasíme za podmínky řádného vypořádání připomínek.

S pozdravem

Ing. Radovan Kovařík  
ředitel odboru traťového hospodářství