



Váš dopis zn. 2685/2019-SŽDC-SSV-U1/Be
Ze dne 11. 4. 2019
Naše zn. 25573/2019-SŽDC-GR-O24
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Ondřej Plocek
Telefon +420 972 322 491
Mobil +420 727 827 268
E-mail plocek@szdc.cz

Datum 3. května 2019

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

v kopii e-mailem: bezdictkova@szdc.cz,
tichy@szdc.cz,
rykl@tymdi.cz

**„Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500-335,340 v úseku
Řečany nad Labem-Záboří nad Labem, 2.kolej“**

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení, výše uvedené stavby zasílá níže uvedené stanovisko:

SO 02-10-01

Sítě se v žádném případě nesmí dotýkat trakčních stožárů, průrazky ani ukolejňovacích drátů. Tam, kde nebude dodržena vzdálenost 2,5 m od trakčních stožárů, průrazky nebo ukolejňovacího drátu (možný dotyk obou rukou podle čl. 5.4.4 ČSN 341500 ed. 2), musí být na síť instalována výstražná tabulka č. 0111 podle ČSN 375199.
(zpracoval: Ing. Krčma, 972 244 268)

Ing. Jaromír Hrubý
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky