

Městský úřad TÝNEC NAD LABEM

Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1, 281 26 Týnec nad Labem

tel.: + 420 321 781 500, fax.: + 420 321 781 493, e-mail: info@tynecnadlabem.cz

Spis. Zn.: TYNL-960/2019

Č.j.: ožp/TYNL-960/2019/Stk/ Vyj

V Týnci nad Labem dne: 15. 4. 2019

Vyřizuje: Stanislav Kyselák, oprávněná úřední osoba

Telefon: + 420 321 781 500

E-mail: kyselak@tynecnadlabem.cz

Tým Dopravního inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, Praha 10, 101 00

IČ: 24831932

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci k záměru stavby sanačních prací na skalách v úseku železniční trati v k. ú. Týnec n. L., č.parc.1349/2.

Městský úřad Týnec nad Labem, odbor životního prostředí, obdržel dne 21. 03. 2019 Vaši žádost, ve které žádáte o vyjádření k projektové dokumentaci k záměru stavby sanačních prací na skalách v úseku železniční trati v k. ú. Týnec n. L., č.parc.1349/2.

K Vaší žádosti sdělujeme:

Realizace této akce, z pohledu zájmů hájených odborem životního prostředí MěÚ Týnec n. L., v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace, je možná za dodržení těchto podmínek:

- 1./ Dojde-li při realizaci nové přípojky ke křížení s vodovodní sítí v Týnci nad Labem, nebo kanalizačním řádem, případně při provádění prací v jejich ochranném pásmu, je stavebník povinen vyžádat si předem stanovení podmínek pro tyto případy a to jejich vlastníkem, nebo provozovatelem.

Vlastníkem vodovodní sítě je město Týnec nad Labem, provozovatelem je Vodos Kolín s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín. Vlastníkem i provozovatelem kanalizační sítě v Týnci nad Labem je město Týnec nad Labem.

- 2./ Podmínky pro realizaci staveb v blízkosti zařízení dešťové a splaškové kanalizace, (t.j. především souběh a křížení):
 - 2.1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených - především ČSN 73 6005), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení splaškové a dešťové kanalizace ve vlastnictví města Týnec nad Labem.
 - 2.2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení splaškové a dešťové kanalizace je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma zařízení splaškové a dešťové kanalizace, aby nedošlo k jeho poškození nebo omezení provozu.
 - 2.3. Při křížení nebo souběhu činností se zařízením splaškové a dešťové kanalizace je povinen se řídit platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených - především ČSN 73 6005), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu zařízení splaškové a dešťové kanalizace (1,5 m od vnějšího líce potrubí), nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí, práce musí být prováděny ručně.
 - 2.4. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které městu Týnec nad Labem vzniknou porušením jeho povinností.

V průběhu realizace stavby je požadována městem Týnec nad Labem součinnost stavebníka při činnostech v ochranném pásmu zařízení splaškové a dešťové kanalizace. Je požadováno zejména oznámení zahájení zemních prací v dostatečném předstihu, vytýčení zařízení splaškové a dešťové kanalizace dle poskytnuté dokumentace skutečného provedení, oznámení provádění případných sond po ověření hloubkové a stranové polohy zařízení, přizvání zástupce provozovatele ke schválení provedení souběhu nebo křížení se zařízením splaškové a dešťové kanalizace, oznámení o ukončení zemních prací v dostatečném předstihu.

- 3./ Při provádění výkopových prací v sousedství dřevin volně rostoucích mimo les je třeba postupovat šetrně a dodržovat ochranu těchto dřevin, stanovenou dle příslušných ustanovení zák. o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Po dobu stavební činnosti je nutné zabezpečit zachovávané dřeviny před poškozením a to v souladu s ustanoveními především ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zvýšenou pozornost je třeba věnovat ustanovení 4.10 této normy, Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, dále dodržování norem ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9041 a ČSN 83 9051. Upozorňujeme, že u stromů nacházejících se v sousedství prováděné stavby by nemělo dojít k narušení jejich životního režimu.

- 4./ Povinnosti investora stanovené zvláštními právními předpisy, nejsou tímto vyjádřením dotčeny.



Stanislav Kyselák
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Týnec nad Labem

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "SK", is written over the official stamp.

Obdrží:

- 1./ Tým Dopravního Inženýrství s.r.o., Moskevská 532/60, Praha 10, 101 00, IČ: 24831932
2./ Město Týnec nad Labem, odb. správy majetku, Masarykovo nám.1, Týnec nad Labem, 281 26