

LEGENDA:

- Vnitřní uzemňovací přípojnice - Cu 40 x 5 mm
- Vnitřní uzemňovací přípojnice - 2 x FeZn 30 x 4 mm
- Uzemňovací přívody k přípojnici - FeZn 30 x 4 mm
- Vnitřní uzemňovací vedení ostatních provozních souborů v objektu TM
- Vnější uzemňovací síť - řeší 7-65-01
- Nerozpojitelný proudový (svařovaný) spoj uzemnění
- Rozpojitelný proudový (svorkovaný) spoj uzemnění

Všechny ocelové konstrukce nosné a pomocné a veškeré ostatní neživé části (rošty, ovládací skříně) se propojí na vnitřní uzemňovací přípojnici tvořenou:


- v místnosti rozvodny 110 kV vodičem Cu 40 x 5 mm,
- v místnosti kabelového prostoru 2 paralelními pásy FeZn 30 x 4 mm.

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PODLE ČSN ISO 3864:

- Tabulka č. 1 3907 (ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK)
- Tabulka č. 1 7808 + 1 7814 (VÝCHOD + ÚNIKOVÁ CESTA)
- Tabulka č. 1 5399 (NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN)
- Tabulka č. 3 9002 (VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI ! VSTUP ZAKÁZÁN !)
- Tabulka č. 3 0101 (POZOR - ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ)

NÁPISY NA DVŘÍCH

- ROZVODNA 110 kV + TRAKČNÍ MĚNÍRNA
- ROZVODNA 110 kV - PRE + SŽDC
- ROZVODNA 110 kV + MONTÁŽNÍ VSTUP



Vypracování projektu stavby
"Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n."
Je spolufinancováno Evropskou unií z programu TEN-T



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. VLADISLAV ŠEFL
	Garant profese: ING. MIROSLAV NEZKUSIL	Vedoucí týmu: ING. MILOŠ KRAMEŠ

Středisko:	ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY		
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. JIŘÍ VELEBIL	ING. JIŘÍ VELEBIL	ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Název akce:	Číslo smlouvy:	
OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N. II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.	14 459 201	
	Projektový stupeň:	
Část:	PROJEKT	
	Datum:	
PS 7-04-03 TM ZAHRADNÍ MĚSTO, ROZVODNA 110 kV - TECHNOLOGIE, ČÁST SŽDC, s.o.	15.8.2015	
	Číslo části:	
Název přílohy:	D.3.2.4	
	Měřítko:	Počet formátů:
VNITŘNÍ UZEMNĚNÍ ROZVODNY 110 kV - PŘÍZEMÍ	1 : 100	4 x A4
	Číslo přílohy:	
	5	