

Naše zn. 5603/2020-SŽDC-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Markéta Suchá
Telefon +420 972 341 297
E-mail ORHKRzvz@szdc.cz

Datum 12. února 2020

Vysvětlení a změny zadávací dokumentace k VZ 64019181

Dobrý den,

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zasílá vysvětlení zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Hradec Králové TO - demolice (odstranění provozních objektů - útulky, sklady)

Dotaz dodavatele č. 1:

V jednotlivých objektech jsme nenašli položku vnitrostaveništního přesunu suti do 50 m.

Odpoověď zadavatele č. 1:

Položka „vnitrostaveništní přesun suti“ není potřeba, mechanizace bude objekt přímo rozebírat.

Dotaz dodavatele č. 2:

Dále bychom se chtěli zeptat na chybějící položku nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek při demontážích a samotné demolici.

Odpoověď zadavatele č. 2:

Kalkulováno v položce D997-5.

Dotaz dodavatele č. 3:

Objekty budou před demolicí prázdné nebo vznikne i nutnost vyklizení objektů a z toho směsný komunální odpad/velkoobjemový odpad.

Odpoověď zadavatele č. 3:

Doplněno do Položkového soupisu prací (D OST – Ostatní).

Dotaz dodavatele č. 4:

Náklady na vytýčení sítí, zařízení staveniště (oplocení, zabezpečení) a případný pronájem ploch.

Odpoověď zadavatele č. 4:

Doplněno do Položkového soupisu prací (D OST – Ostatní).

Dotaz dodavatele č. 5:

U bodu 8.6 a) Výzvy k podání nabídky je požadována zkušenost s řízením realizace alespoň jedné zakázky - stavby železničních drah v hodnotě nejméně 3 000 000 Kč bez DPH, nicméně podle bodu 4.2 výzvy k podání nabídky je - Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Hradec Králové TO - demolice (odstranění provozních objektů - útulky, sklady)“. Náplní prací je především odstranění nevyužitých stavebních objektů ve špatném stavebně technickém stavu metodou postupného rozebírání a následná rekultivace dotčených ploch, což podle § 5

zákona č. 266/1994 Sb., je stavba na dráze – nikoliv stavba dráhy. Z tohoto důvodu by uchazeč rád věděl, jestli nedošlo k administrativní chybě v zadání.

Odpověď zadavatele č. 5:

Ano, došlo k administrativní chybě. V zadání jsou stavbami železničních drah myšleny stavby na dráze, a to jak v bodě 8.5 Výzvy, tak i v bodě 8.6 a) Výzvy.

Další změny ZD:

- Do Soupisu prací bylo doplněno elektro. V původním Soupisu prací nebylo řešeno přepojení stávajícího rozvaděče pro elektronická šoupata EOP.
- Položka D 997 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km byla změněna z 50 km na 20 km.

Přílohy:

1. Díl 4 Položkový soupis prací s VV_upravený_12-2-2020

Zadavatel zároveň mění lhůtu pro podání nabídek:

Nabídky musí být podány nejpozději 28. 2. 2020 do 8:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Hradec Králové 12 .2 .2020

S pozdravem

Ing. Lubor Hrubeš v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost:
Ing. Jan Jirowetz